Зураг төсөл консалтинг" ХХК

ЗУРАГ ТӨСӨЛ КОНСАЛТИНГ ХХК

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 11-Р ХОРОО ИХ ТОЙРУУ БИ ЭЙ ТИ ЦЕНТЕР 507 ТООТ УТАС: 99099853

ЕГ ШИФР: ЗТК-04/2021

ТГ ШИФР:

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК.

(Нэг маягийн зураг)

(ажлын зураг)

Дотор цахилгаан хангамжийн хэсэг-ХТ, ДГ

Захирал:..... Т. Хангал

Инженер:..... Б. Эрдэнэцэцэг

Улаанбаатар хот

2021 он

Будуувч схем



ХТ, ДГ маркийн ажлын зургийн үндсэн иж бүрдэл жагсаалт			
Д.д	Хуудас	Нэр	Тайлбар
1	ХТ-1	Зургийн бүрдэл, Үндсэн үзүүлэлт, Тайлбар	
2	ХТ-2	Материалын түүвэр	
3	ХТ-3	ЕОС-3, ЕОС-4, АВР-3, ХС-0.1 самбаруудын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
4	ХТ-4	ЕОС-5, ЕОС-6 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
5	ХТ-5	ЕОС-7, ЕОС-8 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч, таних тэмдэг	
6	ХТ-6	ХС-0.2, ХС-0.3 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
7	ХТ-7	ХС-0.4, ГС-0.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
8	ХТ-8	ГС-0.2 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
9	ХТ-9	ГС-0.3 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
10	ХТ-10	ГС-1.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
11	ХТ-11	ГС-1.2 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
12	ХТ-12	ГС-2.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
13	ХТ-13	ГС-2.2, МЗС-1,2 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
14	ХТ-14	ГС-3.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
15	ХТ-15	ГС-3.2 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
16	ХТ-16	БТС-1.1, БС-1.2, БТС-2.2 самбарудын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
17	ХТ-17	БТС-2.1, БТС-3.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
18	ХТ-18	БТС-3.2, ОГС-1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
19	ХТ-19	Сэнс-УС.1 - Сэнс-УС.7 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч	
20	ХТ-20	Ерөнхий газардуулгын байгууламж	
21	ХТ-21	Зоорийн давхрын хүчит техөөрөмжийн байгууламж	
22	ХТ-22	1-р давхрын хүчит техөөрөмжийн байгууламж	
23	ХТ-23	2-р давхрын хүчит техөөрөмжийн байгууламж	
24	ХТ-24	3-р давхрын хүчит техөөрөмжийн байгууламж	
25	ХТ-25	Тенхикийн давхрын хүчит техөөрөмжийн байгууламж	
26	ХТ-26	Аянга хамгаалалтын байгууламж	
27	ХТ-27	Аянга хамгаалалтын байгууламж	
28	ХТ-28	Потенциал тэгшитгэх систем	
29	ДГ-01	Гэрэлтүүлэгчийн маяг	
30	ДГ-02	Зоорийн давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж	
31	ДГ-03	1-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж	
32	ДГ-04	2-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж	
33	ДГ-05	3-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж	
34	ДГ-06	Техникийн давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж	

Техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд										
Д.д	Техникийн үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	ЕОС-3	ЕОС-4	ЕОС-5	ЕОС-6	ЕОС-7	ЕОС-8	АВР-3	Авааарын үед.1
			5-р оролт	6-р оролт	7-р оролт	8-р оролт	9-р оролт	10-р оролт		
1	Суурилагдсан чадал	кВт	210.6	239.0	164.9	163.7	152.2	139.7	127.0	64.0
2	Тооцооны чадал	кВт	147.45	165.2	131.9	130.96	127.69	134.3	88.9	64.0
3	Тооцооны гүйдэл	А	280.3	314.1	250.8	248.97	242.69	255.3	169.0	97.4
4	Хэвийн хүчдэлийн түвшин	В	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220	380/220
5	Хамгийн их хүчдэлийн алдагдал	%	0.5	1.2	0.9	1.1	1.0	1.32	1.2	

ТАЙЛБАР

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг) барилгын цахилгааны хэсгийн ажлын зураг төслийг хийж гүйцэтгэхдээ барилга, архитектур, технологи сантехникийн даалгаврыг үндэслэн хийж гүйцэтгэв.

Цахилгаан хангамж:

Уг барилга нь цахилгаан хангамжийн найдвартай 1,2-р зэрэгт хамаарна. Тиймээс тус барилгын ерөнхий оролтын тэжээлийн шугамыг гүн газардуулсан нейтральтай бие биенээ неецлэх 10 хос кабель шугамаар өгөх ба оролтондоо автомат болон гар сэлгэн залгагчтай байхаар төлөвлөв. 1-р зэрэгийн хэрэглэгчийг АВР-ын самбараас тэжээнэ. АВР нь 3 талын тэжээлтэй байна. 3 дагч эх үүсвэрээр генератор төлөвлөв. 1-р зэрэгийн хэрэглэгчдэд ослын гэрэлтүүлгийн самбар, мэс заслын самбар, ахуйн болон галын усны насос, удирдлага тэжээлийн самбарууд, рентгэн болон БТС самбарууд болон цахилгаан шат орно. Мөн генераторын асалтын хугацааны тасалдлыг нөхөх зорилгоор мэс заслын тоног төхөөрөмжүүдэд UPS төлөвлөсөн болно.

Тус С блокд 6ш (ЕОС-3 - ЕОС-8) ерөнхий орууллын самбарудыг тавих ба С, D блокын цахилгаан хэрэглэгчдийг тус самбарууддаас тэжээх ба үүнийг цахилгаан схемийн дагуу үзсарвал зохино. Цахилгаан хэрэглээний тооцоог оролтын самбар тус бүрийн идэвхит чадлын тооллурын нийлбэрээр тооцно. АВР, ХС, ГС, БТС, МЗС, ОГС -самбарууддад нөөц группүүд төлөвлөв. Уг үзсралтын ажлын зураг төслийг Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД 43.101-03/-Н дагуу 5 үетэст системээр төлөвлөсөн болно.

Тэжээлийн ба группын шугам.

Самбар, тоног төхөөрөмжийн тэжээл, гэрэлтүүлгийн магистраль шугаманд ВВГ болон ПВ маркийн утас, кабелийг барилгын хучилт, хана, шал болон кабелийн тавиур дээр хуванцар хоолойд суулгаж ил да далд явуулна. Босоо магистраль шугам явж байгаа хэсгийн давхар хооронд нухийг үзсралтын ажлын дараа битүүмжилсэн байх шаардлагатай.

Хучит төхөөрөмж.

Хучит төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглэгчдэд агаар халаагч /О/ утаа сорох сэнс /С/, дулаан агаарын хөшиг /ДАХ/, галын болон ахуйн насосууд, цахилгаан шат, хучний хувааралах самбар, ослын гэрэлтүүлгийн самбар, батарейаат тэжээлийн самбар, мэс заслын самбар болон гэрэлтүүлгийн самбарууд тус тус орно. Тоног төхөөрөмжийн үзсралтыг үйлдвэрээс ирэх зааврын дагуу зүйцэтгэх шаардлагатай. Салхивчийн төхөөрөмжүүдийн өмнө тэжээлийн самбарууд болон соронзон залгуурууд төлөвлөсөн. Утас хоолойн хөндлөн огтлол, уртыг самбарын тооцооны бүдүүвчээс үз! Цахилгаан хэрэглэгчдийн оролтонд уян оруулга хийж өгнө.

Гэрэлтүүлэг, Розетка:

Гэрэлтүүлгийн сулжээний хүчдэл 380/220В.

Ажлын да ослын гэрэлтүүлгийн хүчдэл 220В.

Засварын гэрэлтүүлгийн хүчдэл 36В.

Тус барилгын гэрэлтүүлгийг ЛЕД, улайсах болон өдрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгчид байхаар сонгосон да гэрэлтүүлэгчийн маягт дэлгэрэнгүй үзүүлсэн. Тус гэрэлтүүлэгчдийг өрөөний зориулалт, төлөвлөлтөөс нь хамаарулан эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэлтүүлэгчид байхаар тооцоолж төлөвлөсөн.

Гэрэлтүүлгийн шугам сулжээг /1х2.5/ мм2 утсыг хана, таазаар хуванцар хоолой /CD/-д суулгаж тус тус далд явахаар төлөвлөв. Унтраалганы өндөр нь Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД43-101-03/-Д зөвшөөрсний дагуу шалнаас дээш 1,2м, автоматтай хайрцаг болон гэрэлтүүлгийн самбар шалнаас дээш 1,5 м-н өндөрт тус тус байрлана. Давхар тус бүрийн коридорын гэрэлтүүлгийг сэлгэнтэй унтраалга /солин залгуур/-аар 2 талаас удирдахаар төлөвлөв. Цахилгаан ачааллыг тооцохдоо гэрэлтүүлгийг загварт заасан чадлаар, халаалт салхивчийн даалгавар, цэвэр бохир усны даалгаварууд ын үндэслэн тус тус тооцсон.

Розетканы шугам сулжээг /1х2.5/мм2 утсаар хана, таазаар, шалаар хуванцар хоолой (CD)-д суулгаж далд монтажлах да розеткануудын өндөр нь өрөөний зориулалтаас хамаарах Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД43-101-03/-Н 6.1.51-д заасны дагуу 0.3-1,5м-н өндөрт бэйрлана. Шугамын трассыг давхар тус бүрийн гэрэлтүүлэг болон розетканы байгууламтын зургаад тусгав. Утас, хоолойн хөндлөн огтлол, группын ачааллын хувааарилалтыг самбарын тооцооны бүдүүвчээс үзнэ.

Газардуулга, аянга хамгаалалт:

Уг барилгын цахилгааны самбарын өрөөнд 25х4 мм-ийн зэс шинээр дотор газардуулгын хүрээг шалнаас 0.5м-ийн өндөрт тоноглон ерөнхий газардуулгын хүрээтэй 2 цэгээр холбож өгнө. Нэг маягийн зураг тул тухайн барилга барих газрын инженер геологийн судалгааныаас хамаарууулан газардуулгын тооцоог хийх шаардлагатай.

Ерөнхий газардуулгын эсэргүүцэл нь Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД43-101-03/-Д заасны дагуу 1ом-с ихгүй байх ба хэмжиж үзээд илүү гарсан тохиолдолд нэмэлт электрод зоох шаардлагатай.

Аянга хамгаалалт:

Уг барилга нь Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар /БД43-103-08/-Т зааснаар аянга хамгаалалтын найдвартай IV-р түвшинд хамаарна. Дээвэр дээр 12мм-ийн голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр аянга хүлээн авах тор хийж гүйцэтгэх ба дээвэр дээрхи салхивчийн хоолой бусад металл элементүүдийг аянга хүлээн авагчтай гагнуураар холбож өгнө.

Аянгын гүйдэл дамжуулагчийг Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар /БД43-103-08/-Т заасны дагуу барилгын аянга зайлуулагчийг 25м тутамд 12мм-ын цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр бүүлгаж газардуулгатай холбоно. Гүйдэл зайлуулагчдыг газрын гадаргуугын түвшинд хэвтээ бүслүүрээр холбоно.

Эдгээр бүх үзсралтын ажлыг Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД43-101-03/ болон холбогдох норм дүрмийн дагуу хийж, зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэл зохино.

Жич: Гүйцэтгэлийг хийхдээ зохиогчийн хяналт хийлгүүлэх шаардлагатай.

ИШ ТАТСАН БОЛОН ХАВСАРГАСАН БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Тэмдэглэгээ	Нэр	Тайлбар
БД 43-101-03	Цахилгаан байгууламжийн дүрэм	
БДбД 23-0208	Байгалийн да зохиомол гэрэлтүүлэг	
БД 43-103-08	Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар	
БД 31-115-12	Эмнэлгийн барилга	
MNS 3757-16:2007	Цахилгаан тоног төхөөрөмж, гүйдэл дамжуулагчийн таних тэмдэг	
MNS 3757-15:2005	Дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг. Ажлын зураг	

ЕХ.20
2021 12 13

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК	100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)				
	Зургийн бүрдэл, Үндсэн үзүүлэлт, Тайлбар				Үе шат: АЗ
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-01	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

Тоног төхөөрөмж, материалын түүвэр. /Эхлэл/

Д/д	Нэр	Маяг	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	2	3	4	5	6
1	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-35 Ir-200А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-6ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-125А 3Р-2ш, ВА88-32 Ir-50А 3Р-4ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 200А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 200/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-3	ком	1	MNS 5834-2008 стандартын шаардлага хангасан
2	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-35 Ir-200А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-6ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-125А 3Р-2ш, ВА88-32 Ir-63А 3Р-2ш, Ir-50А 3Р-2ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 200А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 200/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-4	ком	1	
3	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-37 Ir-315А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-8ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-125А 3Р-2ш, ВА88-32 Ir-100А 3Р-1ш, Ir-80А 3Р-1ш, Ir-63А 3Р-1ш, Ir-50А 3Р-1ш, Ir-40А 3Р-2ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 300А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 300/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-5	ком	1	
4	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-37 Ir-315А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-8ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-125А 3Р-3ш, ВА88-32 Ir-80А 3Р-1ш, Ir-40А 3Р-4ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 300А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 300/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-6	ком	1	
5	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-37 Ir-315А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-4ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-150А 3Р-1ш, ВА88-32 Ir-100А 3Р-3ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 300А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 300/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-7	ком	1	
6	Ерөнхий оролтын самбар IP>31, 1800/800 Оролтонд: P1S-35310 гар сэлгэн залгагч 400А 3Р-1ш, Автомат ВА88-37 Ir-315А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-4ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-150А 3Р-1ш, ВА88-32 Ir-80А 3Р-2ш, Ir-63А 3Р-1ш. ВИ-47 вольтметр-400В-1ш, АИ-47 300А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 300/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 80А Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн 220В-1ш	ЕОС-8	ком	1	
7	Баталгаат тэжээлийн самбар АВР. IP>31, 1600/800 Оролтонд: Автомат сэлгэн залгагч Ir-200А 3Р-1ш. Автомат ВА88-35 Ir-200А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-10ш. Үүнд: ВА88-33 Ir-160А 3Р-1ш, Ir-40А 3Р-5ш, Ir-32А 3Р-4ш ВИ-47 Вольтметр-400В- 1ш, АИ-47 300А амперметр-3ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 200/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Автомат-ВА47-29 Ir-6А 1Р-1ш, Хяналтын чийдэн-220В-1ш	АВР-3	ком	1	
8	Хүчний хуваарилах самбар IP>31, 1400/300 Оролтонд: Автомат ВА88-33 Ir-125А 3Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-9ш. Үүнд: ВА88-32 Ir-40А 3Р-9ш Гүйдлийн трансформатор ТТИ-30 150/5А-6ш 3-н фазын бүрэн электрон тоолуур-СЕ303 S31, 5А, 380В-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 63А -1ш	ХС-0.1	ком	1	
9	Хүчний хуваарилах самбар IP>31, 800/300 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-32А 4Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-4ш. Үүнд: ВА47-100 Ir-25А 3Р-4ш, х-ка С, IP-20 Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 32А-1ш	ХС-0.2	ком	1	
10	Хүчний хуваарилах самбар IP>31, 800/300 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-100А 4Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-7ш. Үүнд: ВА47-100 Ir-40А 3Р-4ш, Ir-32А 3Р-3ш х-ка С, IP-20 Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 63А-1ш	ХС-0.3	ком	1	
11	Хүчний хуваарилах самбар IP>31, 800/300 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-100А 4Р-1ш Шугаманд: Автомат нийт-8ш. Үүнд: ВА47-100 Ir-40А 3Р-5ш, Ir-32А 1Р-3ш х-ка С, IP-20 Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-33 63А-1ш	ХС-0.4	ком	1	
12	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар. IP>31 ЩРВ-36 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-32А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-12ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-12ш х-ка С, IP20 Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ОГС-1	ком	1	
13	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-12ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-5ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-4ш, Ir-20А 10mA 2Р-3ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-0.1	ком	1	
14	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-16ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-9ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-4ш, Ir-20А 10mA 2Р-3ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-0.2	ком	1	

Тоног төхөөрөмж, материалын түүвэр. /Үргэлжлэл/

Д/д	Нэр	Маяг	хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	2	3	5	6	
15	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-50А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-15ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-6ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-6ш, Ir-20А 10mA 2Р-3ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-0.3	ком	1	
16	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-50А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-17ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-6ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-7ш, Ir-20А 10mA 2Р-3ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-1.1	ком	1	
17	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-14ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-7ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-5ш, Ir-20А 10mA 2Р-2ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-1.2	ком	1	
18	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-15ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-5ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-9ш, Ir-20А 10mA 2Р-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-2.1	ком	1	
19	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-50А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-13ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-5ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-6ш, Ir-20А 10mA 2Р-1ш, Ir-32А 30mA 2Р-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-2.2	ком	1	
20	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-63А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-18ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-4ш, Ir-32А 1Р-3ш х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-10ш, Ir-20А 10mA 2Р-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 50А-1ш	ГС-3.1	ком	1	
21	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-50А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-16ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-7ш х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-7ш, Ir-20А 10mA 2Р-1ш, Ir-32А 30mA 2Р-1ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	ГС-3.2	ком	1	
22	Баталгаат тэжээлийн самбар. БТС. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-10ш. Үүнд: Автомат: Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-10ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	БТС-1.1, БТС-1.2, БТС-2.2	ком	3	
23	Баталгаат тэжээлийн самбар. БТС. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-12ш. Үүнд: Автомат: Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-12ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	БТС-2.1	ком	1	
24	Баталгаат тэжээлийн самбар. БТС. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-32А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-5ш. Үүнд: Автомат: Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-5ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 32А-1ш	БТС-3.1	ком	1	
25	Баталгаат тэжээлийн самбар. БТС. IP>31 ЩРВ-48 630/320/120 Оролтонд: Автомат ВА47-100 Ir-40А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-9ш. Үүнд: Автомат: Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-9ш Цэнэг шавхагч-ОПС-В/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 32А-1ш	БТС-3.2	ком	1	
26	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар. IP>31 ЩРВ-П-36 503/342/102 Оролтонд. Автомат ВА47-100 Ir-32А 4Р-1ш, х-ка С, IP20 Шугаманд автомат нийт-6ш. Үүнд: Автомат: ВА47-29 Ir-16А 1Р-1ш, х-ка С, IP20 Дифференциаль автомат: АД-12 Ir-20А 30mA 2Р-5ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 40А-1ш	МЗС.1-МЗС.2	ком	2	
27	Сэнсний удирдлагын самбар. IP>54, Оролтын автомат ВА47-100 In-100А 3Р-1ш Шугаманд: ВА47-100 In-100А 3Р-1ш, In-16А 3Р-1ш, In-16А 1Р-1ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 63А-1ш Контактор КМИ-59512 3Р Ir-95А-1ш Цахилгаан дуланы реле РТИ-3365-1ш Ir-93А Удирдлагын тойчлуур-2ш	Сэнс-УС.1	ком	1	
28	Сэнсний удирдлагын самбар. IP>54, Оролтын автомат ВА47-100 In-80А 3Р-1ш Шугаманд: ВА47-100 In-63А 3Р-1ш, In-25А 3Р-1ш, In-16А 1Р-1ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 63А-1ш Контактор КМИ-59512 3Р Ir-95А-1ш Цахилгаан дуланы реле РТИ-3365-1ш Ir-93А Удирдлагын тойчлуур-2ш	Сэнс-УС.2	ком	1	
29	Сэнсний удирдлагын самбар. IP>54, Оролтын автомат ВА47-100 In-63А 3Р-1ш Шугаманд: ВА47-100 In-50А 3Р-1ш, In-16А 1Р-1ш, In-16А 1Р-1ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 63А-1ш Контактор КМИ-46512 3Р Ir-65А-1ш Цахилгаан дуланы реле РТИ-3359-1ш Ir-60А Удирдлагын тойчлуур-2ш	Сэнс-УС.3, Сэнс-УС.5	ком	2	
30	Сэнсний удирдлагын самбар. IP>54, Оролтын автомат ВА47-100 In-100А 3Р-1ш Шугаманд: ВА47-100 In-80А 3Р-1ш, In-16А 1Р-1ш, In-16А 1Р-1ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 63А-1ш Контактор КМИ-59512 3Р Ir-95А-1ш Цахилгаан дуланы реле РТИ-3365-1ш Ir-93А Удирдлагын тойчлуур-2ш	Сэнс-УС.4	ком	1	
31	Сэнсний удирдлагын самбар. IP>54, Оролтын автомат ВА47-100 In-100А 3Р-1ш Шугаманд: ВА47-100 In-100А 3Р-1ш, In-25А 3Р-1ш, In-16А 1Р-1ш Цэнэг шавхагч ОПС-С/4-1ш, Гал хамгаалагч ППНИ-32 63А-1ш Контактор КМИ-59512 3Р Ir-95А-1ш Цахилгаан дуланы реле РТИ-3365-1ш Ir-93А Удирдлагын тойчлуур-2ш	Сэнс-УС.6, Сэнс-УС.7	ком	1	

Тоног төхөөрөмж, материалын түүвэр. /Үргэлжлэл/

Д/д	Нэр	Маяг	хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	2	3	5	6	
32	Хамгаалалт бухий цахилгаан дулааны релетэй контактор Үүнд: Цахилгаан дулааны реле РТИ-1310 Ir-8А-1ш Контактор КМИ-10910 Ir-9А 2Р-1ш Жирэвчтэй бүрхүүл-1ш Удирдлагын тойчлуур-2ш	КМИ-10960 9А, 2Р	ком	12	
33	Хамгаалалт бухий цахилгаан дулааны релетэй контактор Үүнд: Цахилгаан дулааны реле РТИ-3355 Ir-30А-1ш Контактор КМИ-34062 Ir-32А 3Р-1ш Жирэвчтэй бүрхүүл-1ш Удирдлагын тойчлуур-2ш	КМИ-23260 32А, 3Р	ком	2	
34	1х3 Вт-ын Лед чийдэнтэй, батерейтай, exit бичигтэй гэрэлтүүлэгч	L1	ш	55	
35	1х60 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч	L2	ш	56	
36	1х100 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй, усны хам.тай, гадна хананы гэрэлтүүлэгч	L3	ш	8	
37	1х60 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй, усны хам.тай, гэрэлтүүлэгч	L4	ш	156	
38	1х18 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй толины гэрэлтүүлэгч	L5	ш	15	
39	1х60 Вт-ын цилиндр чийдэнтэй, хөвөлзөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	L6	ш	32	
40	3х20 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй дүүжин таазны гэрэлтүүлэгч	L7	ш	160	
41	2х36 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч	L8	ш	324	
42	2х36 Вт-ын өрөөний чийдэнтэй таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	L9	ш	8	
43	Бактерицидын гэрэлтүүлэгч 1х60Вт	L10	ш	11	
44	Лед чийдэнтэй мас заслын гэрэлтүүлэгч 1х400Вт	L11	ш	2	
45	Өөрийн чийдэнтэй торон хам.тай гэрэлтүүлэгч 1х60Вт	L12	ш	24	
46	Далд тоноглох нэг түйлт унтраалга 10А 220В	S1	ш	172	
47	Далд тоноглох хоёрлосон унтраалга 10А 220В	S2	ш	115	
48	Далд тоноглох гурван даралтат унтраалга 16А 220В	S3	ш	0	
49	Ил тоноглох хамгаалагдсан нэг даралтат унтраалга 10А 220В	S4	ш	16	
50	Ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр даралтат унтраалга 10А 220В	S5	ш	8	
51	Далд тоноглох нэг даралтат солин залгуур /унтраалга/ 10А 220В	S6	ш	42	
52	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон розетка 16А 220В	R1	ш	294	
53	Газардуулгын контакттай тагтай розетка 16А 220В	R2	ш	40	
54	Газардуулгын контакттай шалны розетка 16А 220В	R3	ш	6	
55	Газардуулгын контакттай розеткаы блок 20А 220В	R4	ш	106	
56	Холболтын хайрцаг 100х100х50мм		ш	300	
57	Унтраалганы үүр		ш	249	
58	Розетканы үүр		ш	446	
59	1х2.5кВ.мм хөнгөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас	ПВ	м	60000	
60	1х4кВ.мм хөнгөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас	ПВ	м	300	
61	1х6кВ.мм хөнгөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас	ПВ	м	2400	
62	5х10кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	1300	
63	5х16кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	250	
64	5х25кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	200	
65	4х35+1*16кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	250	
66	4х50+1*25кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	250	
67	4х70+1*35кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	120	
68	4х95+1*50кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	10	
69	4х120+1*50кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	10	
70	4х185кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	30	
71	1х4кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель	ВВГ	м	200	
72	25кВ.мм хөнгөлөн оглоолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай уян кабель /газардуулганд/	ВВГ	м	300	
73	Уян CD хоолой ф16		м	20000	
74	Мөн ф22		м	100	
75	Мөн ф28		м	500	
76	Уян CD хоолойн бокс холбоч ф16		ш	2342	
77	Мөн ф22		ш	30	
78	Мөн ф28		ш	40	
79	Уян CD хоолойн бокс холбоч ф16		ш	1171	
80	Мөн ф22		ш	15	
81	Мөн ф28		ш	20	
82	Ган хоолой ф50	Fe-50	м	190	
83	Ган хоолойн бокс холбоч ф50	Fe-50	ш	8	
84	Ган хоолойн шулуун холбоч ф50	Fe-50	ш	4	
85	Ган хоолойн тогтоогч ф50	Fe-50	ш	24	
86	Ган хоолойн булан ф50	Fe-50	ш	16	
87	Уян PEFE хоолой ф100		ш	9	
88	12мм цайрдсан бөөрөнхий төмөр		м	400	
89	Цайрдсан тууэан төмөр 40х4 мм		м	150	
90	Ф25 мм L=3м электрод		ш	27	
91	Зэс шин 25х4 мм		м	300	
92	Хөндийрүүлэгч		ш	200	
93	Засварын самбар	ЯТП-250/36В	ш	5	
94	Ачаалал таслагч	ВН-32 32А 3Р	ш	2	
95	Ачаалал таслагч	ВН-32 25А 3Р	ш	3	
96	Кабелийн тавиур тагны хамт	2000/800/150	ш	35	
97	Кабелийн тавиур тагны хамт	2000/300/150	ш	39	
98	Кабелийн тавиурийн булан	800/150	ш	4	
99	Кабелийн тавиурийн булан	300/150	ш	2	
100	Кабелийн тавиурийн 3-лагч	800/800/800	ш	3	
101	Кабелийн тавиурийн тогтоогч	800/150	ком	87	
102	Кабелийн тавиурийн тогтоогч	300/150	ком	82	
103	Дизель генератор	800кВА	ком	1	
104	UPS	80кВА	ш	1	
105	Кабелийн босоо хийц	2000/600/150	ш	10	
106	Кабелийн босоо хийц тогтоогч бэхэлгээ	2000/600/150	ком	20	

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

Материалын түүвэр

Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-02	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ЕОС.3, ЕОС.4, АВР.3 САМБАРЫН ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ

Гэрэлтүүлгийн самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Хүчний хуваарилах самбар	Бэлтгэл	Бэлтгэл

Хүчний хуваарилах самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Бэлтгэл	Бэлтгэл

Ослын гэрэлтүүлгийн самбар	Хүчний хуваарилах самбар	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Хүчний хуваарилах самбар	Бэлтгэл



Будүүвч дээрхи бичлэгийн тэмдэглэгээний дэс дараалал

Магистраль ба группийн шугам					
Шугамын тэмдэглэгээ	Тооцооны ачаалал кВт	Тооцооны гүйдэл А	Чрт м	Момент кВт*м	Хүчдлийн алдагдал %

ТАЙЛБАР:

ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ

ХС-0.1 САМБАРЫН ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ /UPS-ийн хуваарилах самбар/



Ослын гэрэлтүүлгийн самбар	Хүчний хуваарилах самбар	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Лифт	Хүчний хуваарилах самбар	Бэлтгэл

Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Баталгаат тэжээлийн самбар	Бэлтгэл	Бэлтгэл

2021.12.13

"Зураг төсөл консалтинг" ххк	100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)			
	ЕОС-3, ЕОС-4, АВР-3, ХС-0.1 самбарудын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч			Ye шат: А3
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнөнцэцэг			
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-03	Хуудас: 34

ЕОС-5, ЕОС-6 САМБАРЫН ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ

Агаар халаагч сэнс	Гэрэлтүүлгийн самбар	Гэрэлтүүлгийн самбар	Агаар халаагч сэнс	Агаар халаагч сэнс	Агаар халаагч сэнс	Арчуулалын Автоклав	Бэлтгэл	Бэлтгэл

Гэрэлтүүлгийн самбар	Агаар халаагч сэнс	Агаар халаагч сэнс	Босоо дулаан агаарын хөшиг	Босоо дулаан агаарын хөшиг	Автоклав	Бэлтгэл	Бэлтгэл



Бүдүүвч дээрхи бичлэгийн тэмдэглэгээний дэс дараалал

Магистраль ба группийн шугам

Шугамын тэмдэг-лэгээ	Тооцооны ачаалал кВт	Тооцооны гүйдэл А	Урт м	Момент кВт*м	Хүчдэлийн алдагдал %

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР_С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ЕОС-5, ЕОС-6 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-04	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

05.20
2021 11 13

ЕОС-7, ЕОС-8 САМБАРЫН ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Будүүвч дээрхи бичлэгийн тэмдэглэгээний дэс дараалал

Магистраль ба группийн шугам					
Шугамын тэмдэг-лэгээ	Тооцооны ачаалал кВт	Тооцооны гүйдэл А	Чөрт м	Момент кВт*м	Хүчдлийн алдагдал %

ТАНИХ ТЭМДЭГ

	Тэмдэглэгээ	Нэр	Үзсралт	Гүйдэл	Хүчдэл
ЕС,ХС,АВР		Ерөнхий оролтын самбар болон хүчний хуваарилах самбар	Хананд		220/380А
ОГС/УС		Ослын гэрэлтүүлгийн самбар, удирдлагын самбар	Хананд		220/380А
ГС/БТС		Гэрэлтүүлгийн самбар, автоматтай хайрцаг	Хананд		220/380А
		Автомат таслуур			
		Диф.таслуур			
	Wh	Идэвхт чадлын бүрэн электрон тоолуур			
		Гүйдлийн трансформатор			
L.1	ГАРАХ	"Гарах" бичигтэй лед чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1х3 Вт	Таазнаас		220В
L.2		Өрийн чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1х60 Вт	Таазанд		220В
L.3,4		Ө.чийдэнтэй тааз болон гадна хананд тоноглох хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	Хананд		220В
L.5		Өрийн чийдэнтэй толины гэрэлтүүлэгч 1х18 Вт	Хананд		220В
L.6		Улайсах чийдэнтэй хөдөлгөөн мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч	Таазанд		220В
L.7		Өрийн чийдэнтэй дүүжин тааз гэрэлтүүлэгч 3х20 Вт	Таазанд		220В
L.8		Өрийн чийдэнтэй дүүжин тааз гэрэлтүүлэгч 2х36 Вт	Таазанд		220В
L.9		Өрийн чийдэнтэй тааз гэрэлтүүлэгч 2х36 Вт	Таазанд		220В
L.10		Бактерцидын гэрэлтүүлэгч 1х60 Вт	Хананд		220В
L.11		ЛЕД чийдэнтэй мэс заслын гэрэлтүүлэгч 1х400 Вт	Хананд		220В
L.12		Өрийн чийдэнтэй торон хам.тай гэрэлтүүлэгч 1х60 Вт	Хананд		220В
S1		Нэг даралтат далд угсрах унтраалга	Хананд	10А	220В
S2		Хоёр даралтат далд угсрах унтраалга	Хананд	10А	220В
S3		Гурван даралтат далд угсрах унтраалга	Хананд	16А	220В
S4		Нэг даралтат ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга	Хананд	10А	220В
S5		Хоёр даралтат ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга	Хананд	10А	220В
S6		Нэг даралтат далд угсрах солин залгуур	Хананд	10А	220В
КМИ		Соронзон залгуур	Хананд	9-25А	220/380В
JB-a	a	Холболтын хайрцаг 100х100х45	Хананд ба таазанд		220/380А
JB-b	b	Холболтын хайрцаг 80х80х30	Хананд		
		Дамжуулагч утасны тоо			
R.1		Далд угсрах хоёрлосон газ.кон-тай розетка	Хананд	16А	220В
R.2		Далд угсрах газ.кон-тай ба тагтай розетка	Хананд	16А	220В
R.3		Далд угсрах газ.кон-тай ба шалны розетка	Хананд	16А	220В
R.4		Далд угсрах газ.кон-тай ба розетканы блок	Хананд	20А	220В
ВН		Ачаалал таслагч	Хананд	32А	380В
ЕС		Сэнстэй решотка	Таазанд	25Вт	220В

06.10
2021 оны

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ЕОС-7, ЕОС-8 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч, таних тэмдэг | Үе шат: АЗ

			ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЭТК-04/2021		2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг			ХТ-05	34

ХС-0.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам						
Шүн дамжуулагч хүвааргахиргаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг					
	Ихэвийн (А)					
	Явуулах (А)					
	Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Imооц, А					
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц					
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м					
Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А					
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-5(1х4)мм2 CD-22мм L-10м	ПВ1-5(1х4)мм2 CD-22мм L-10м	ПВ1-5(1х4)мм2 CD-22мм L-10м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○		
	Байгууллат дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	
	Маяг	АҮН	АҮН	ГҮН		
	Хэвийн чадал, кВт L1	4.0	3.0	3.0		
	Хэвийн чадал, кВт L2					
	Хэвийн чадал, кВт L3					
	Гүйдэл, А Ихэвийн	5.7	5.7	5.7		
	Гүйдэл, А Явуулах					
	Нэр	Галын усны насос	Ахуйн усны насос	Ахуйн усны насос	Бэлтгээл	
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ХС.0.2				

ХС.0.3-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам								
Шүн дамжуулагч хүвааргахиргаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг							
	Ихэвийн (А)							
	Явуулах (А)							
	Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Imооц, А							
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц							
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м							
Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А							
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-5(1х6)мм2 CD-28мм L-40м	ВВГ-5*10мм2 Fe-50мм L-45м	ВВГ-5*10мм2 Fe-50мм L-45м	ВВГ-5*10мм2 Fe-50мм L-50м	ВВГ-5*10мм2 Fe-50мм L-50м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	5	3	3	3	3		
	Байгууллат дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7
	Маяг							
	Хэвийн чадал, кВт L1	4.85	12.0	12.0	12.0	12.0		
	Хэвийн чадал, кВт L2							
	Хэвийн чадал, кВт L3							
	Гүйдэл, А Ихэвийн	8.5	22.8	22.8	22.8	22.8		
	Гүйдэл, А Явуулах							
	Нэр	Дезкамер	Угаалгын машин	Угаалгын машин	Угаалгын машин	Угаалгын машин	Бэлтгээл	Бэлтгээл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ХС-0.3						

05-20
2021 12:03

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ХС-0.2, ХС-0.3 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10	
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-06	Хуудас: 34	
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ХС.0.4-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам									
Шүн дамжуулагч хувьсагчийн	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивуулах (А)								
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А								
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц								
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м								
Явуулах аппарат	Тэмдэглэгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А								
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-40м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-40м	ВВГ-5*10мм2 L-45м	ВВГ-5*10мм2 L-45м	ВВГ-5*10мм2 L-45м	ВВГ-5*10мм2 L-45м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	6	6	7	7	9	9		
	Байгууллагт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8
	Маяг								
	Хэвийн чадал, кВт L1	6.0		11.0	11.0	9.0	9.0		
	Хэвийн чадал, кВт L2		6.0						
	Хэвийн чадал, кВт L3								
	Гүйдэл, А Ихэвийн	27.3	27.3	20.9	20.9	17.1	17.1		
	Гүйдэл, А Ивуулах								
	Нэр	Ус нэрэгч аппарат	Ус нэрэгч аппарат	Автоклав	Автоклав	Дезкамер	Дезкамер	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ХС-0.4							

ГС-0.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам												
Шүн дамжуулагч хувьсагчийн	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивуулах (А)											
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А											
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц											
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○									
	Байгууллагт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12
	Маяг						С-10						
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.5				0.5				
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.5				0.5			
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			0.041	1.5			0.5		
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	1.36	6.8	2.2	2.2	2.2		
	Гүйдэл, А Ивуулах												
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Сэнс-10	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-0.1											

01.20
2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ХС-0.4, ГС-0.1 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-07	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-0.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам		ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А		
Шүн дагжуулагч хэрэгсэл, хэмжээ	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивээлэх (А)																	
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Iтооц, А																	
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах таваць																	
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м																	
Явуулах аппарат	Тэмдэглэгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений таваць, А																	
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м																	
Цахилгаан хэрэглэгчийн	Таних тэмдэг	○	○	○	○	○	○											
	Байгууллат дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16
	Маяг												С-1	С-2		С-3		
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.5			1.5							
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0			1.5			1.5	0.3-0.041					
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.0			1.5					1.5	0.6		
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8		6.8	6.8		
	Гүйдэл, А Ивээлэх																	
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-1	Сэнс-2	Розетка	Сэнс-3	Бэлтгэл	Бэлтгэл
Технологийн тоног төхөөрөмжийн №		ГС-0.2																

05.20
2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ГС-0.2 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-08	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-0.3-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам																	
Шүн дамжуулагч хувааргын хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Iявуулах (А)																
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А																
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах таваць																
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м	КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м		
Цахилгаан хэрэглэгчийн	Таних тэмдэг	○	○	○	○												
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12		гр.13	гр.14	гр.15
	Маяг												С-4				
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.5			1.5						
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.5			0.5			0.5			0.5		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.5			1.5			0.3				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	2.2	6.8	6.8	2.2	1.1		2.2		
	Гүйдэл, А Iявуулах																
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-4		Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-0.3															

Ажлыг 05.10 2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР: С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ГС-0.3 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-09	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-1.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам																			
Шүн даамжуулагч хувцаар хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Іявуулах (А)																		
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Ітооц, А																		
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч да хайлах тавьц																		
Утасны марк да хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м	КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м	КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8А ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м		
Шахилаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○															
	Байгууллат дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17
	Маяг									С-5	ХМ-1		С-9						
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			0.5			1.5		0.3+2.5						1.5			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			6.0						0.5		0.5					
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.5		1.5				0.3		1.5		1.5		
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	2.2	27.3	6.8	6.8	6.8	12.7		2.2	1.1	2.2	6.8	6.8	6.8		
	Гүйдэл, А Іявуулах																		
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Цахилгаан зуух	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-5	Хөргөх төхөөрөмж	Розетка	Сэнс-9	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-1.1																	

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР, С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)					
ГС-1.1 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч					Ye шат: А3
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-10	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

07.20
2021 12 13

ГС-1.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам																
Шүн даажуулагч хувааг.хайрцаг	Ороолт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Iявуулах (А)															
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А															
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч да хайлах тавьц															
Утасны марк да хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Iр-8А	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Iр-8А		
Шахилаан хэрэглэгчий	Таних тэмдэг	○	○	○	○	⏚	▭	⏚	⏚	⏚	⏚	⏚	▭		
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14
	Маяг						С-12						С-11		
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0				1.5			0.5			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			0.5				1.5			0.15		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			0.15	1.5			1.5				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	2.2	1.1	6.8	6.8	6.8	6.8	2.2	1.1		
	Гүйдэл, А Iявуулах														
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Сэнс-12	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-11	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-1.2													

05.20
2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)					
ГС-1.2 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч					Ye шат: А3
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-11	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-2.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам																	
Шүн дамжуулагч хувьаархайлаг	Ороолт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Явуулах (А)																
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А																
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц																
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууллат дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ip-8A		
Явуулах аппарат	Тэмдэглэгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А																
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○													
	Байгууллат дэарх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	
	Маяг													С-6			
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.5			1.5			1.5			•			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.5			0.5			1.5		0.3			
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.5			1.5			1.5				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	2.2	6.8	6.8	6.8	6.8	1.1			
	Гүйдэл, А Явуулах																
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-6	Бэлтгэл	Бэлтгэл	
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-2.1															

01.20
2021.12.03

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ГС-2.1 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-12	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-2.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам														
Шүд дажуулагч хэввар.хавсрага	Оролт дээрхий аппаратын маяг													
	Ихэвийн (А)													
	Ivвуулах (А)													
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Iтооц, А													
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц													
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м													
Явуулах аппарат	Тэмдэглэгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А													
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○	○	⏚	⏚	⏚	⏚	◎	⏚	⏚		
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13
	Маяг													
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.5			1.5			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0							6.0				
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0		0.5	1.5		1.5			1.5		
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	27.3	6.8	6.8		
	Гүйдэл, А Ivвуулах													
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Цахилгаан зуух	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-2.2												

МЗС-1, МЗС-2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам								
Шүд дажуулагч хэввар.хавсрага	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ivвуулах (А)							
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Iтооц, А							
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц							
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м							
Явуулах аппарат	Тэмдэглэгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А							
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-15м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-10м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-10м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-10м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-10м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	◎	⏚	⏚	⏚	⏚		
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	
	Маяг							
	Хэвийн чадал, кВт L1	0.4			1.0			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5		
	Гүйдэл, А Ivвуулах							
	Нэр	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	МЗС-1, МЗС-2						

2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ГС-2.2, МЗС-1,2 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч | Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10	
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-13	Хуудас: 34	
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-3.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам																			
Шинж даажуулагч хэрэгсэл, хэвлэгч хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг																		
	Ихэвийн (А)																		
	Явуулах (А)																		
	Тэмдэглэгээ /маяг/																		
	Хүчдэл, В; Pc, кВт																		
	Iтооц, А																		
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А																		
	Салгагч ба хайлах таваць																		
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-5м КМИ-10960-9А, 2Р РТИ-1310 Ір-8А	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-35м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м		
Цахилгаан хэрэгслэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○											6	6			
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16	гр.17	гр.18
	Маяг												С-7						
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.5			1.5					0.3		6.0				
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.5			1.5							6.0	0.5		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.5			1.5	1.5	1.5		1.5					
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	1.1	6.8	27.3	27.3	2.2		
	Гүйдэл, А Явуулах																		
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Сэнс-7	Розетка	Ус нэрэгч	Ус нэрэгч	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ГС-3.1																	

07.20
2021.12.13

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

ГС-3.1 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-14	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ГС-3.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам		ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х6)мм2 CD-28мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м		
Шүх дамжуулагч хувааргч хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивээлах (А)																
	Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Рс, кВт Iтооц, А																
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах табьц																
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглээгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м																
Ивээлах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулаацны релений табьц, А																
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм²	Шугамын тэмдэглээгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м																
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг	○	○	○	○								▣	○	○		
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12	гр.13	гр.14	гр.15	гр.16
	Маяг																
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.5	1.5					1.0			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.5				1.5	0.5	1.5			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.5						6.0				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	2.2	6.8	27.3	4.5	4.5		
	Гүйдэл, А Ивээлах																
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Цахилгаан зуух	Гэрэл Техникийн давхар	Гэрэл Техникийн давхар	Бэлтгэл	Бэлтгэл
Технологийн тоног төхөөрөмжийн №		ГС-3.2															

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)					
ГС-3.2 самбарын тооцооны тойм да холболтын бүдүүвч					Ye шат: АЗ
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-15	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

0710
2021.12.13

БТС-1.1, БТС-2.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам											
Шүн дамжуулагч хувцаар,хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ivвуулах (А)										
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А										
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц										
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг										
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10
	Маяг										
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.0			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.0				
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
	Гүйдэл, А Ivвуулах										
	Нэр	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	БТС-1.1, БТС-2.2									

БТС-1.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам											
Шүн дамжуулагч хувцаар,хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ivвуулах (А)										
	Тэмдэглэгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А										
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц										
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглэгээ байгууламт дахь төмөр хоолойн тэмдэглэгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м	
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг										
	Байгууламт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10
	Маяг										
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.0			
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.0			1.0	
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
	Гүйдэл, А Ivвуулах										
	Нэр	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	БТС-1.2									

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

БТС-1.1, БС-1.2, БТС-2.2 самбаруудын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10	
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-16	Хуудас: 34	
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

БТС-2.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам	Шүн дамжуулагч хүваарцлагаа	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивүүлах (А)											
		Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Imooц А											
	Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц											
	Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м											
	Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А											
	Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг													
	Байгууллагт дээрх №		гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12
	Маяг													
	Хэвийн чадал, кВт	L1	1.0			1.0			1.0			1.0		
		L2		1.0			1.0			1.0				
		L3			1.0			1.0			1.0			
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
		Ивүүлах												
	Нэр		Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №		БТС-2.1											

БТС-3.1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам	Шүн дамжуулагч хүваарцлагаа	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Ивүүлах (А)						
		Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Imooц, А						
	Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц						
	Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м						
	Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А						
	Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-40м		
Цахилгаан хэрэглэгчид	Таних тэмдэг							
	Байгууллагт дээрх №		гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	
	Маяг							
	Хэвийн чадал, кВт	L1	1.0			1.0		
		L2		1.0				
		L3			1.0			
	Гүйдэл, А	Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5		
		Ивүүлах						
	Нэр		Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №		БТС-3.1					



ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

БТС-2.1, БТС-3.1 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-17	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

БТС-3.2-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам										
Шүн дамжуулагч хувьаар хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Явуулах (А)									
	Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А									
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц									
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-20м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-25м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-35м		
Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А									
Цахилгаан хэрэглэгчийн	Таних тэмдэг									
	Байгууллагт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9
	Маяг									
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0				
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.0			
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
	Гүйдэл, А Явуулах									
	Нэр	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Розетка	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	БТС-3.2								

ОГС-1-Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ



Тухайн тэжээх шугам													
Шүн дамжуулагч хувьаар хайрцаг	Оролт дээрхий аппаратын маяг Ихэвийн (А) Явуулах (А)												
	Тэмдэглээгээ /маяг/ Хүчдэл, В; Pc, кВт Iтооц, А												
Шугамын гаралтын аппарат	Маяг, Ихэвийн, А Салгагч ба хайлах тавьц												
Утасны марк ба хөндлөн огтлол мм^2	Шугамын тэмдэглээгээ байгууллагт дахь төмөр хоолойн тэмдэглээгээ /стандартаар/ урт, м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-30м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-45м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м	ПВ1-3(1х2.5)мм2 CD-16мм L-50м		
Явуулах аппарат	Тэмдэглээгээ, маяг Ихэвийн, А, салгагч дулааны релений тавьц, А												
Цахилгаан хэрэглэгчийн	Таних тэмдэг	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Байгууллагт дээрх №	гр.1	гр.2	гр.3	гр.4	гр.5	гр.6	гр.7	гр.8	гр.9	гр.10	гр.11	гр.12
	Маяг												
	Хэвийн чадал, кВт L1	1.0			1.0			1.0			1.0		
	Хэвийн чадал, кВт L2		1.0			1.0			1.0				
	Хэвийн чадал, кВт L3			1.0			1.0			1.0			
	Гүйдэл, А Ихэвийн	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
	Гүйдэл, А Явуулах												
	Нэр	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Гэрэл	Бэлтгэл	Бэлтгэл
	Технологийн тоног төхөөрөмжийн №	ОГС-1											

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

БТС-3.2, ОГС-1 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвч — Ye шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-18	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

2021.12.13

Сэнс-УС.1 – Сэнс-УС.7 -Н ТООЦООНЫ ТОЙМ БА ХОЛБОЛТЫН БҮДҮҮВЧ













ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

Сэнс-УС.1 – Сэнс-УС.7 самбарын тооцооны тойм ба холболтын бүдүүвчшат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: ХТ-19	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

ЕРӨНХИЙ ГАЗАРДУУЛГЫН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 3ООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С001	Шатны хонгил	17.01 м²
С002	Хонгил	80.85 м²
С003	Архивын баримттай ажиллах өрөө	14.18 м²
С004	Эмнэлгийн архив	55.54 м²
С005	Цахилгааны өрөө	16.40 м²
С006	UPS-н өрөө	14.58 м²
С007	Бараа материалын агуулах	20.16 м²
С008	Үсан сан, булааны үзлэ	106.73 м²
С009	Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис бэлтгэх өрөө	11.93 м²
С009а	Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис хадгалах өрөө	8.60 м²
С010	Инженерийн системүүдийн удирдлагын өрөө	18.21 м²

С БЛОК. 3ООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С011	Холбооны техникийн өрөө	12.71 м²
С012	Эд, хэрэгслын агуулах	38.02 м²
С013	Хонгил	49.70 м²
С014	Хоолны хаягдал түр хадгалах өрөө	10.29 м²
С015	Энгийн хог хаягдал түр хадгалах өрөө	29.03 м²
С016	Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал түр хадгалах өрөө	7.34 м²
С017	Шатны хонгил	17.01 м²
С018	Инженер техникийн албаны хонгил	13.34 м²
С019	Ажилчдын АЦӨ	2.48 м²
С020	Засварын багажмын засварын өрөө	11.16 м²
С021	Бүсэд засварын өрөө	9.79 м²
С022	Эм. тонгмех.-ийн засварын өрөө	24.44 м²
С023	ИТА өрөө	20.58 м²

С БЛОК. 3ООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С024	Дотуур эмийн сангийн хонгил	41.31 м²
С025	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²
С026	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²
С027	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.74 м²
С028	Ажилчдын амрах өрөө	7.08 м²
С029	Бэлэн эмийн агуулах	13.47 м²
С030	Эм олгох	5.95 м²
С031	Хонгил	14.67 м²
С032	Эм зүүх	17.18 м²
С033	Ариутгалын өрөө	13.13 м²
С034	Угаалга	12.60 м²
С035	Үс нэрэх өрөө	14.27 м²
С036	Эм найрлуулах өрөө	19.00 м²
С037	Угаалгын тасгийн хонгил	50.23 м²

С БЛОК. 3ООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С038	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²
С039	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²
С040	Ажилчдын хувцас солих өрөө	13.40 м²
С041	Ажилчдын амрах өрөө	16.10 м²
С042	Цэвэрлэх хэрэгслийн агуулах	16.42 м²
С043	Цэвэр олгох	18.21 м²
С044	Халаах, инфүүдэх	37.32 м²
С045	Угаах	38.41 м²
С046	Бохир хүлээн авах	17.50 м²
С047	Хонгил	16.32 м²
С048	Ажилчдын гадуур хувцас солих /эр/	26.30 м²
С049	Ажилчдын АЦӨ /эр/	4.67 м²
С050	Ажилчдын шүршүүр /эр/	6.48 м²
С051	Ажилчдын шүршүүр /эм/	6.75 м²

С БЛОК. 3ООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С052	Ажилчдын АЦӨ /эм/	4.87 м²
С053	Ажчлдын гадуур хувцас солих /эм/	43.48 м²
С054	Арчун цэвэрлэх өрөө /эм/	11.34 м²
С055	Арчун цэвэрлэх өрөө /эр/	11.56 м²
С056	Сүргалтын танхим	57.35 м²
С057	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эр/	11.59 м²
С058	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эм/	11.44 м²
С059	Багш нарын өрөө	24.19 м²
С060	Сүргалтын танхим	39.47 м²
Давхрын нийт талбай		1270.19 м²



ТАЙЛБАР:								
				ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН			100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг наягийн зураг)	
				БА	Ш. Цэнгүүн		Ерөнхий газардуулгын байгуулалт	Үе шат: АЗ
				ББ	Б.Болдтүшээлэг	"Эдэш пеже консалтинг" ХХК		
				ХАС	Б. Янжинпүрэв		Инженер Б.Эрдэнэцэцэг	Масштаб: Огноо: 2021.10
				ЦБУ	А. Очирбат		Гүйцэтгэсэн Б.Мөнгөнцэцэг	
Д/Д	Тодорхойлолт	Огноо		ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ		Шалгасан Б.Эрдэнэцэцэг	ТӨ Шифр: ЭТК-04/2021 Эхлэлийн дугаар: ХТ-20 Хуудас: 34
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГ							

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С001	Шатны хонгил	17.01 м²
С002	Хонгил	80.85 м²
С003	Архивын баримтлай ажиллах өрөө	14.18 м²
С004	Эмнэлгийн архив	55.54 м²
С005	Цахилгааны өрөө	16.40 м²
С006	UPS-н өрөө	14.58 м²
С007	Барааны материалын агуулах	20.16 м²
С008	Усан сан, дулааны узел	106.73 м²
С009	Арилгагдал халдваргүйтгэлийн бодис бэлтгэх өрөө	11.93 м²
С009а	Арилгагдал халдваргүйтгэлийн бодис хадгалах өрөө	8.60 м²
С010	Инженерийн системүүдийн удирдлагын өрөө	18.21 м²

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С011	Хөлбөөны техникийн өрөө	12.71 м²
С012	Эд, хогшлын агуулах	38.02 м²
С013	Хонгил	49.70 м²
С014	Ухаалгын тур хадгалах өрөө	10.29 м²
С015	Энгийн хог хаягдал тур хадгалах өрөө	29.03 м²
С016	Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал тур хадгалах өрөө	7.34 м²
С017	Шатны хонгил	17.01 м²
С018	Инженер техникийн албаны хонгил	13.34 м²
С019	Ажилчдын АЦӨ	2.48 м²
С020	Засварын багажны засварын өрөө	11.16 м²
С021	Бүсэд засварын өрөө	9.79 м²
С022	Эм. мон.тех.-ийн засварын өрөө	24.44 м²
С023	ИТА өрөө	20.58 м²

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С024	Дотуур эмийн сангийн хонгил	41.31 м²
С025	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²
С026	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²
С027	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.74 м²
С028	Ажилчдын амрах өрөө	7.08 м²
С029	Бэлэн эмийн агуулах	13.47 м²
С030	Эм олгох	5.95 м²
С031	Хонгил	14.67 м²
С032	Эм зүйч	17.18 м²
С033	Арилгалын өрөө	13.13 м²
С034	Угаалга	12.60 м²
С035	Ус нэрэх өрөө	14.27 м²
С036	Эм найрлуулах өрөө	19.00 м²
С037	Угаалгын тасалбын хонгил	50.23 м²

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С038	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²
С039	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²
С040	Ажилчдын хувцас солих өрөө	13.40 м²
С041	Ажилчдын амрах өрөө	16.10 м²
С042	Цагаан хэрэглэлийн агуулах	16.42 м²
С043	Цэвэр олгох	18.21 м²
С044	Хатаах, инээгдэх	37.32 м²
С045	Угаах	38.41 м²
С046	Бохир хүлээн авах	17.50 м²
С047	Хонгил	16.32 м²
С048	Ажилчдын гадуур хувцас солих /эр/	26.30 м²
С049	Ажилчдын АЦӨ /эр/	4.67 м²
С050	Ажилчдын шүршүүр /эр/	6.48 м²
С051	Ажилчдын шүршүүр /эм/	6.75 м²

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С052	Ажилчдын АЦӨ /эм/	4.87 м²
С053	Ажчилдын гадуур хувцас солих /эм/	43.48 м²
С054	Арчин үзвэрийн өрөө /эм/	11.34 м²
С055	Арчин үзвэрийн өрөө /эр/	11.56 м²
С056	Сургалтын танхим	57.35 м²
С057	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эр/	11.59 м²
С058	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эм/	11.44 м²
С059	Багш нарын өрөө	24.19 м²
С060	Сургалтын танхим	39.47 м²
Давхрын нийт талбай		1270.19 м²

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Марк/позиц	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо/ш	Хүчдэл /V/	Чадал
1	Богино долгионы зуух	2	220	1кW
2	Хүнсний хөргөгч	2	220	230W
3	Бүрэн автомат угаалгын машин	4	380	MS617-13кВт
4	Хатаагч машин	3	220	
5	Автомат инфүзлэгийн машин	1	380	4.85Kw
6	Ус нэрэгч аппарат	2	220	6kW
7	Арилгалын автоклав	2	380	11kW
8	Лабораторын хөргөгч	2	230	110w
9	Дээжмөч	2	380	9kW
10	Хоолны хэвдэл тур хадгалах хөргөгч	1	220	230W



				ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН		
				БА	Ш. Цэнгүүн	
				ББ	Б.Лолортунгалаг	
Д/Д	Тодорхойлолт	Огноо		ХАС	Б.Янжинтүрэв	
				ЦБУ	А. Очирбат	
				ХДА	Ш. Бат-Эрдэнэ	

ХЯНАЛТЫН ҮЗЭЛГЭ

"Эдрих пласт компани" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг малгайн зураг)

Зоорийн давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт				Үе шат: А3	
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр	3TK-04/2021	Масштаб	М1:100
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгэнцэцэг			Огноо	2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	ТГ Шифр		Зурагийн дугаар	XT-21
				Хуудас	34

1-Р ДАВХАРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С101	Дулаан гоних /Түрэгнэгч тэрэг/	37.85 м²
С102	Гоних	19.47 м²
С103	Хөлийн өрөө	72.29 м²
С104	Шатны хонгил	15.97 м²
С105	Энэргэзүүчүүдийн тасалбар хонгил	44.25 м²
С106	Ажилчдын хувцас солих /эр/	7.02 м²
С107	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.52 м²
С108	Ажилчдын АЦӨ /эр/	7.97 м²
С109	Бохир даавуу	3.16 м²
С110	Цэвэр даавуу	3.13 м²
С111	Суйлгагчийн пост	22.30 м²
С112	Тусгах өрөө	8.44 м²
С113	Ажилчдын АЦӨ /эм/	8.43 м²
С114	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.85 м²
С115	Ажилчдын хувцас солих /эм/	7.14 м²
С116	Төрөх энэргэзүүчүүдийн эмч	19.63 м²
С117	Хувцас солих өрөө	4.85 м²
С118	Төрөх энэргэзүүчүүдийн тасалбар хүлээх авах	10.76 м²
С119	Энэргэзүүчүүдийн 3 ор	17.68 м²
С120	Энэргэзүүчүүдийн 2 ор	12.78 м²
С121	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.76 м²
С122	Гоних	3.12 м²
С123	Төрөхийн тусгаарлах өрөө	14.24 м²
С124	Арцун цэвэрлэх өрөө	3.39 м²
С125	Төрөхийн тусгаарлах өрөө	13.96 м²
С126	Арцун цэвэрлэх өрөө	3.45 м²
С127	103-ын дүүлгэх хүлээн авах өрөө	12.75 м²
С128	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.14 м²
С129	Шинэ нярай эмчлэгээс гарах	17.81 м²
С130	Хонгил	22.79 м²
С131	Шатны хонгил	17.01 м²
С132	Хонгил	34.10 м²
С133	Гоних	5.74 м²
С134	Төрөх тасалбар хонгил	76.25 м²
С135	Гар угаах өрөө	8.40 м²
С136	Нярай угаах өрөө	7.45 м²
С137	Төрөх өрөө	36.72 м²
С138	Нярайн эрчимт эмчилгээ	20.36 м²
С139	Нярайн эмч	16.38 м²
С140	Амрах талбай	19.15 м²
С141	Эх барьгч эмч	15.15 м²
С142	Төрөхийн 2 ор	17.80 м²
С143	Төрөхийн 1 ор	12.18 м²
С144	Гоних	2.82 м²
С145	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.81 м²
С146	Төрөхийн 1 ор	12.14 м²
С147	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.71 м²
С148	Гоних	2.82 м²
С149	Төрөхийн 2 ор	17.57 м²
С150	Гоних	4.78 м²
С151	Хувцас солих өрөө /эр/	5.66 м²
С152	Хувцас солих өрөө /эм/	5.66 м²
С153	Цэвэр багаж хадгалах	8.06 м²
С154	Гар угаах өрөө	12.86 м²
С155	Төрөхийн нэг заслын өрөө	38.44 м²
С156	Хонгил	10.56 м²
С157	Клизмийн өрөө	5.60 м²
С158	Хоол тусгаах	26.98 м²
С159	Гал тогоо руу явах хонгил	31.95 м²
С160	Энэлэгийн хийн хангамжийн сулжээний зангилаа	20.01 м²

С БЛОК. 1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С161	Тусгаарлах массийн шар бүс	15.15 м²
С162	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.64 м²
С163	Тусгаарлах бокс	13.00 м²
С164	Гоних	1.75 м²
С165	Гоних	1.69 м²
С166	Тусгаарлах бокс	14.23 м²
С167	Арцун цэвэрлэх өрөө	2.64 м²
С168	Хонгил	41.37 м²
С169	Гоних	7.01 м²
С170	Шатны хонгил	17.01 м²
С171	Цус цусан бүтээгдэхүүний тасалбар хонгил	13.94 м²
С172	Сийвэн хадгалах өрөө	6.79 м²
С173	Центрифуз	5.58 м²
С174	Цус хадгалах өрөө	5.77 м²
С175	Цус авах өрөө	14.29 м²
С176	Цус алех өрөө	10.19 м²
С177	Донорын анхан өрөө	12.57 м²
С178	Яаралтай тусламжийн тасалбар хонгил	42.74 м²
С179	Ажилчдын АЦӨ	6.45 м²
С180	Ахуулах	5.78 м²
С181	Эмнэлэгт хэвтээгсдийн арцун цэвэрлэх хэвтрэх өрөө	6.98 м²
С182	Ажилчдын хувцас солих өрөө	8.02 м²
С183	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.85 м²
С184	Арцун цэвэрлэх өрөө	7.10 м²
С185	Хүлээх авах эмчийн үзлэгийн өрөө	21.48 м²
С186	Онош тодруулах	15.79 м²
С187	Яаралтай тусламж	36.92 м²
С188	Яаралтай тусламжийн эмч, сувилагч	16.76 м²
Давхрын нийт талбай		1282.52 м²

С БЛОК. 1-Р ДАВХРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Марк/лозиц	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо/ш	Хүчдэл /V/	Чадал
29	Плазмафереэйн аппарат	1		1000-2000VA
30	Сийвэн гэсгээгч	1	220	2000VA
31	Цус бүлээгэлтийн аппарат	1		3000VA
32	Цусны инкубатор (36С)	1	220	3000VA
33	Шахуач	1		500VA
34	Цус холигч	1		500VA
35	Гуурс холигч	1		500VA
36	Гаганач	1		1500-2500VA
37	Гаганач аппарат	1		1500-2500VA
38	Аферезийн аппарат	1		1500-2500VA
39	Жин хэмжигч	1		
40	10х17 мм хуруу шилний центрифуз	1	240	3kW
41	Термостат	1	240	3000VA
42	Центрифуг	1	240	3000VA
43	Гүн хөлдөгч (-80С)	1	230	1.15kW
44	Хуурхэд өлгийдөх шүрэз	6		
45	Үрэгийн монитор	1	240	1000-2000VA
46	Төрөхийн нэг заслын ор	1		
47	Нэг заслын тааны гэрэл	2	240	500VA
49	Аяга таваг арчуулагч	1	220	1.8kW
51	Хоол зөөх тэрэгцэгэр	2		
52	Плитка	1	220	8kW
53	Шүрэз	1	0	
54	Бохир зөөвөрлөх тэрэгцэгэр	2		
55	Хоол халуун байлгах нарцит	2	220	2.5kW
56	Төрөх ор	1		

ТАЙЛБАР:

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн
ББ	Д.Болормаагалаа
ХАС	Б. Янжинпүрэв
ЦБУ	А. Очирбат
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГЭ	

"Эдэр эмэх консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг мөнгийн зураг)

1-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт — Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб: М1:100
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Эцэслэн бүгдэр: 2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	ХТ-22	Хуудас: 34

2-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С201	Хөлийн өрөө	65.47 м²
С202	Шатны хонгил	15.97 м²
С203	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.93 м²
С204	Суйлагчийн пост	6.16 м²
С205	Туслах өрөө	6.38 м²
С206	Ахлагчын АЦӨ	6.28 м²
С207	Мэдрэлийн масгийн эмчлэзэнэй өрөө	15.26 м²
С208	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.11 м²
С209	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.23 м²
С210	Мэдрэлийн масгийн хонгил	68.08 м²
С211	Мэдрэлийн эмч	18.61 м²
С212	Анрах талбай	17.33 м²
С213	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²
С214	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²
С215	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²
С216	Гонх	3.12 м²
С217	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²
С218	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.70 м²
С219	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²
С220	Гонх	3.12 м²
С221	Суйлагчийн өрөө	12.01 м²
С222	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.22 м²
С223	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С224	Гонх	2.82 м²
С225	Шатны хонгил	16.51 м²
С226	Хөлийн өрөө	20.80 м²
С227	Дотрын масгийн хонгил	143.43 м²

С БЛОК. 2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С228	Ажилчдын хувцас солих өрөө	19.05 м²
С229	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.27 м²
С230	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.63 м²
С231	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С232	Гонх	3.12 м²
С233	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.63 м²
С234	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.92 м²
С235	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С236	Гонх	3.12 м²
С237	Тасалгаа эрхлэгч	16.51 м²
С238	Дотрын эмч нар	19.52 м²
С239	Цэвэрлэгчийн өрөө	4.17 м²
С240	Туслах өрөө	6.30 м²
С241	Суйлагчийн пост	15.91 м²
С242	Анрах талбай	36.04 м²
С243	Тарианы өрөө	17.68 м²
С244	Суйлагчийн өрөө	18.16 м²
С245	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²
С246	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²
С247	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²
С248	Гонх	3.12 м²
С249	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²
С250	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.92 м²
С251	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²
С252	Гонх	3.12 м²
С253	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.62 м²
С254	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.63 м²
С255	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²

С БЛОК. 2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С256	Гонх	3.12 м²
С257	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.70 м²
С258	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.19 м²
С259	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С260	Гонх	3.12 м²
С261	Ажилчдын АЦӨ	7.36 м²
С262	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.89 м²
С263	Цэвэр цагаан рэзэлийн агуулах	3.89 м²
С264	Хоол тууваах	24.97 м²
С265	Агшлах	18.89 м²
С266	Хөлийн өрөө	20.80 м²
С267	Шатны хонгил	16.57 м²
С268	Хүүхдийн масгийн хонгил	68.50 м²
С269	Ажилчдын хувцас солих өрөө	5.95 м²
С270	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.46 м²
С271	Суйлагчийн пост	5.96 м²
С272	Туслах өрөө	5.57 м²
С273	Ажилчдын АЦӨ	7.45 м²
С274	Цэвэрлэгчийн өрөө	2.18 м²
С275	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.27 м²
С276	Хүүхдийн эмч	15.00 м²
С277	Тоглоомын өрөө	13.55 м²
С278	Суйлагчийн өрөө	13.31 м²
С279	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.92 м²
С280	Арцун цэврийн өрөө	2.97 м²
С281	Гонх	3.12 м²
С282	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.65 м²
С283	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.63 м²
С284	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С285	Гонх	3.12 м²
С286	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.63 м²
С287	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.27 м²
С288	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²
С289	Гонх	3.12 м²
Давхрын нийт талбай		1215.98 м²

С БЛОК. 2-Р ДАВХРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Марк/позиц	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо/ш	Хүчдэл /V/	Чадал
1	Богино долгионы зуух	2	220	1kw
3	Өвчтөний хяналтын монитор	5	220	1500VA
4	Дуслын автомат шахуурга	3	220	500VA
5	Тариурын автомат шахуурга	3	220	500VA
6	Хүчилтөрөгч өгөөргүүлэгч	3	220	1000VA
19	Сорох төхөөрөмж	1	220	1000-3000VA
48	Эрхэмй цахилгаан бичлэгийн аппарат	1	240	100W
49	Аяга табаг ариутгагч	1	220	1.8kW
51	Хоол зөөх тэрэгнүүр	2		
52	Плитка	1	220	8kW
53	Шүршээ	1		
54	Бохир зөөвөрлөх тэрэгнүүр	2		
55	Хоол халуун байлгах мармит	2	220	2.5kW



ТАЙЛБАР:

				ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН			
				БА	Ш. Цэнгүүн		
				ББ	Б.Дөлөртүгэлдэг		
Д/д	Тодорхойлолт	Огноо		ХАС	Б. Янжинпүрэв		
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГЭ			ЦБҮ	А. Очирбат		
				ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ		

"Эдэнз инжиниринг" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

2-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт			Үе шат: А3
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб: М1:100
Гүйцэтгэсэн	Б.Нямгэнцэцэг	ТГ Шифр:	Зурсан огноо: 2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	Зурсан бүрэлт: ХТ-23	Хуудас: 34

3-Р ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С341	Туслах өрөө	6.70 m²
С342	Ажилчдын АЦӨ	8.03 m²
С343	Ажилчдын хувцас солих өрөө	11.41 m²
С344	Мэс заслын эмч нар	18.63 m²
С345	Мэс заслын сувилагч нар	17.22 m²
С346	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 m²
С348	Ариун цэврийн өрөө	2.97 m²
С350	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	2.54 m²
С351	Бохир бөөлт	11.13 m²
С352	Цэвэр бөөлт	12.88 m²
С353	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.09 m²
С354	Хонгил	9.97 m²
С355	Гонх	5.93 m²
С356	Хувцас солих өрөө /эр/	5.74 m²
С357	Хувцас солих өрөө /эм/	5.60 m²
С358	Цэвэр багаж хадгалах	6.70 m²
С359	Гар цэвэх өрөө	11.48 m²
С360	Мэс заслын өрөө	36.04 m²
С361	Гонх	11.02 m²
С362	Багажны өрөө	7.10 m²
С363	Сэрээх өрөө	18.89 m²
С364	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.75 m²
С365	Клизмийн өрөө	5.62 m²
С366	Азгуулах	6.73 m²
С367	Хоол түгээх	25.86 m²
С368	Хөлийн өрөө	19.88 m²
С369	Шатны хонгил	16.60 m²
С370	Сэхээн амьдруулах тасалгаа хонгил	31.44 m²
С371	Сэхээн амьдруулах тасаг	38.83 m²
С372	Ариун цэврийн өрөө	2.19 m²
С373	Ажилчдын ариун цэврийн өрөө	3.14 m²
С374	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.35 m²
С375	Сэхээнийг эмч	16.29 m²
С376	Гэмтлийн тасалгын хонгил	32.64 m²
С377	Ажилчдын АЦӨ	10.00 m²
С378	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.10 m²
С379	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.36 m²
С380	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	4.01 m²
С381	Цэвэрлэгчийн өрөө	4.48 m²
С382	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 m²
С383	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	13.31 m²
С384	Ариун цэврийн өрөө	2.96 m²
С385	Гонх	3.14 m²
С386	Гэмтлийн сувилагч	16.64 m²
С387	Гэмтлийн эмч	18.88 m²
С388	Сахиурын өрөө	21.14 m²
Давхрын нийт талбай		1195.73 m²

С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С301	Хөлийн өрөө	43.85 m²
С302	Шатны хонгил	15.97 m²
С303	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.93 m²
С304	Сувилагчийн пост	6.16 m²
С305	Туслах өрөө	6.38 m²
С306	Ажилчдын АЦӨ	6.28 m²
С307	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.52 m²
С308	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.61 m²
С309	Удирдлагын, ЧХХ, мүдний тасалгын хонгил	64.60 m²
С310	Эмч	18.49 m²
С311	Амрах талбай	17.45 m²
С312	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 m²
С313	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 m²
С314	Ариун цэврийн өрөө	2.76 m²
С315	Гонх	3.12 m²
С316	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 m²
С317	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.70 m²
С318	Ариун цэврийн өрөө	2.76 m²
С319	Гонх	3.12 m²
С320	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.01 m²
С321	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.22 m²
С322	Ариун цэврийн өрөө	2.70 m²
С323	Гонх	2.82 m²
С324	Шатны хонгил	16.60 m²
С325	Хөлийн өрөө	39.41 m²
С326	Төвлөрсөн ариутгалын тасалгын хонгил	15.02 m²
С327	Бохир багаж хүлээн авах	6.71 m²
С328	Чөлөө, боох	8.59 m²
С329	Автоклав	36.04 m²
С330	Цэвэр багаж хадгалах	9.68 m²
С331	Цэвэр багаж олгох	9.57 m²
С332	ТАТ-ийн ажилчын хонгил	10.51 m²
С333	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.78 m²
С334	Ажилчдын амрах өрөө	10.01 m²
С335	Ажилчдын АЦӨ	3.30 m²
С336	Ариутгалын тасалгын эрхлэгч	16.57 m²
С337	Мэс заслын тасалгын эрхлэгч	16.99 m²
С338	Амрах талбай	17.98 m²
С339	Мэс заслын тасалгын хонгил	86.61 m²
С340	Сувилагчийн пост	15.91 m²

С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Марк/лозик	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Тоо/ш	Хүчдэл /V/	Чадал
1	Богино долгионы зуух	3	220	1kW
2	Хүнсний хөрөгч	1	220	230W
3	Өвчтөний хяналтын монитор	5	220	1500VA
4	Дуслын автомат шахуурга	2	220	500VA
5	Тэрүүшин автомат шахуурга	1	220	500VA
6	Үс нэрэх аппарат	2	220	6kW
7	Ариутгалын автоклав	2	380	11kW
9	Ларингоскоп	1		
17	Уянгуулын аппарат	3	240	3000VA
18	Коагуляцийн аппарат	4	230	3000VA
19	Сорох төхөөрөмж	1	230	1000-3000VA
20	Дефибриллятор	2	220	3000VA
21	Цус хадгалах хөргөгч	1	230	380W
24	Аньгалын аппарат	1	230	3000VA
47	Мэс заслын лазны эзэл	1	240	500VA
49	Аяга таваг ариутгагч	1	220	1.8kW
50	Мэс заслын ор	1	220	1kW
51	Хоол зөөх тэрэгнүүр	2		
52	Плитка	1	220	8kW
53	Шүрээ	1		
54	Бохир зөөвөрлөх тэрэгнүүр	2		
55	Хоол халуун байлгах тарган	2	220	2.5kW
56	Гэмтлийн мэс заслын зөөврийн рентген аппарат	1	220	3kW

ТАЙЛБАР:

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА		Ш. Цэнгүүн
ББ		Д. Болортунгалаг
ХАС		Б. Янжинтүрэв
ЦБЗ		А. Очирбат
ХДГА		Ш. Бат-Эрдэнэ

Д/Э	Тодорхойлолт	Огноо
ХЯНАЛТЫН УЗЛЭГ		

"Эдрэс зөвлөх консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг мягаршн зураг)

3-р давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгэнцэцэг		ЗТК-04/2021	М1:100	2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг		ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар:	Хуудас:
				ХТ-24	34

ТЕХНИКИЙН ДАВХРЫН ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. ТЕХНИКИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ		
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай
С401	Шалны хонгил	15.97 m^2
С402	Техникийн өрөө	397.15 m^2
С403	Лифтний машины өрөө	23.60 m^2
С404	Лифтний машины өрөө	7.72 m^2
С405	Лифтний машины өрөө	23.60 m^2
Давхрын нийт талбай		468.03 m^2



05.20
2021.12.15

ТАЙЛБАР:

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН ҮЕЛЭГ	

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн	
ББ	Золоотцүнгэлэг	
ХАС	Б. Янжинлүндэв	
ЦБҮ	А. Очирбат	
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

"Эдэл инжиниринг" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР, С БЛОК. (Нэг мөягийн зураг)

Техникийн давхрын хүчит төхөөрөмжийн байгуулалт

Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг				
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг		ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар ХТ-25	Хуудас: 34

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100





ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн	
ББ	Б. Болортунгалаг	
ХАС	Б. Янжинпүрэв	
ЦБУ	А. Очирбат	
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН ҮЗЭЛЗГ	

ТАЙЛБАР:

"Эдэнс пилот консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг давхрын зураг)

Аянга хамгаалалтын байгуулалт — Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ЗТК-04/2021	М1:100	2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг		ТГ Шифр:	Зурагт дугаар:	Хуудас:
				ХТ-26	34

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100





АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН ХЭСЭГЛЭЛ

Хэсэглэл-1



Хэсэглэл-3



Тайлбар: Аянга хүлээн авагч нь хамгаалж буй хийцээс дээш түвшинд байхаар тооцолно. Бүх холбоосыг гагнуурын болон боолтон холбоосоор найдвартай холбоно.

Хэсэглэл-4



ТАЙЛБАР:

			ЗӨВШӨӨРӨЛСӨН		
			БА	Ш. Цэнгүүн	
			ББ	Б. Болормунхгалаг	
			ХАС	Б. Янжинпүрэв	
Д/д	Тодархойлолт	Огноо	ЦБУ	А. Очирбат	
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГ		ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

"Зүрэх пеко консалтинг" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР, С БЛОК. (Нэг мөгийн зураг)

Аянга хамгаалалтын байгуулалт				Үе шат: АЗ
Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар: ХТ-27	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг			

ЕРӨНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАРЫГ ДОТОР БА ГАДНА ГАЗАРДУУЛГЫН ХҮРЭЭНД ХОЛБОХ



№	Тайлбар
1	Ерөнхий оролтын самбар
2	Ерөнхий оролтын самбарын тэжээлийн кабель
3	-
4	Дотор газардуулгын хүрэз 25х4 мм-ийн туузан төмөр
5	Гадна газардуулгын хүрэз 40х4 мм-ийн туузан төмөр
6	Босоо электрод ℓ=3м Бөөрөнхий зэс Ф25
7	Самбарыг хананд бэхлэх байдал
8	Самбарыг дотор газардуулгын хүрээнд болтоор холбох
9	Хөрсөнд босоо электрод байрлуулах байдал

Цэнэг шавхагч ашиглан хэт хүчдэлээс хамгаалах будууд



Тайлбар

ОПС-1 хэт хүчдэлийн хязгаарлагч (цэнэг шавхагч) нь аянгын нүргээлээс үүдэлтэй хүчдэлийн өсөлт, 1 болон 2 фазын богино залгаа, 1 фазын газардуулга, газартай харьцангуй багтамжаас үүдэлтэй хүчдэлийн ихсэлтийг газардуулах байгууламжруу шавхаж хэрэглэгч дээрхи хүчдэлийг шугамын зөвшөөрөгдөх алдагдалын хэмжээнд барихаар зориулагдсан төхөөрөмж.
Цохилтын гүйдлээс хамаарууллан ОПС-1 (B, C, D) гэж ангилдаг.

ПОТЕНЦИАЛ ТЭГШИТГЭХ СИСТЕМ

Барилга доторхи потенциалийг тэгшитгэх



№	Нэр
1	Газардуулгын хомут, Ст 25х4
2	Боолт, М 6х20
3	Гайк, М 6
4	Зэс наконечник
5	потенциалийг тэгшитгэх нэмэлт шинтэй хайрцаг
6	Хүчний утас, ПВ3-1х2.5
	Уян пластмассан хоолой, ф20мм



Тайлбар:

М- дамжуулах хэсэг

С1- барилга руу орсон цэвэр усны төмөр хоолой

С2- барилга руу орсон бохир усны төмөр хоолой

С3- барилга руу орсон оромжин хэсэгт тусгаарлагатай хийн хоолой

С4- агааржуулалт ба агаар сэлгэлтийн агаар дамжуулах хоолой

С5 хамгаалалтын систем

С6- ванны өрөөний цэвэр усны төмөр хоолой

С7 төмөр металл

С8- ил хэсгүүдийн хүрч болох хэсэг

С9- төмөр бетон бүтээцийн арматур

ГЗШ- ерөнхий газардуулгын шин

Т1- ердийн (байгалийн) газардуулагч
Т2- аянга хамгаалалтын бүулт

1- Нойлын хамгаалалтын дамжуулагч
2- Потенциал тэгшитгэх үндсэн системийн дамжуулагч (утас)
3- Потенциал тэгшитгэх нэмэгдэл системийн дамжуулагч (утас)

4- Аянгын хамгаалалтын системийн гүйдэл дамжуулагч

5- Тооцоолон бодох, мэдээллийн төхөөрөмж байрлуулсан өрөөний ажлын газардуулгын хүрээ (контур)
6- Ажлын (тусгай үүргийн) газардуулгын дамжуулагч (утас)

7- Ажлын газардуулгын системийн потенциал тэгшитгэх дамжуулагч (утас)

8- Газардуулгын (утас) дамжуулагч

ТАЙЛБАР:

"Зураг төсөл консалтинг" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

Потенциал тэгшитгэх систем — Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб:	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар: ХТ-28	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ГЭРЭМТҮҮЛЭЛГЧИЙН МАЯГ

L1. Дөл чийглэгт гэрэлтүүлэг 1*3 Вт	L2. Өрөө ариутгалын гэрэлтүүлэг 1*60 Вт	L3. Өндөрлөлтийн цэвэр хэмжээний гэрэлтүүлэг 1*100Вт ГАДНА ТОНОГ/ОХ НЛП 1107	L4. Өндөрлөлтийн цэвэр хэмжээний гэрэлтүүлэг 1*60Вт ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ НЛП 1101
EXIT	НПБ 1301		
"EXIT" ДӨЛ ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-20 БАТЕРЕЙТАЙ	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ХАНА, ТАЗАЛНД ТОНОГ/ОХ ШИЛЭН ТҮНГААЛТ БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-20	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65
ЛПБ 3017			
L7. Өндөрлөлтийн гэрэлтүүлэг 3*20Вт	L8 Өдрийн чийглэгжүүлэгчтэй гэрэлтүүлэг 2*36 Вт	L9 Өдрийн чийглэгт гэрэлтүүлэг 2*36 Вт	L10 Ногоон чийдэнгээр гэрэлтүүлэг 1*40Вт
ДӨЛ ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ДҮҮРЭНГ ГАЗАЛНД ТОНОГ/ОХ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-20	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТТАЙ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-44	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТТАЙ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-44	ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧТЭЙ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ МЭС ЗАСЧИН ӨРӨӨНӨӨ ТОНОГ/ОХ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65
НСВ 8201			
L12. Өндөрлөлтийн гэрэлтүүлэг 1*60Вт	L11 Лед чийдэнгээр гэрэлтүүлэг 1*40Вт		
ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ХАНА ТОНОГ/ОХ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ТОРОН ХАМГААЛАЛТТАЙ	ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧТЭЙ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65		

S1,4 10A 220В	S2,5 10A 220В	S3 15A 220В	S6 10A 220В
ЕРӨНИЙ НЭГ ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ИЛ 5А ДААЛ ТОНОГ/ОХ	ЕРӨНИЙ ХОЁР ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ИЛ 6А ДААЛ ТОНОГ/ОХ	ЕРӨНИЙ ГУРВАН ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ДААЛ ТОНОГ/ОХ	2 ТАЛААС УДИРДАХ НЭГ ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ СЭМГЭДЭГ /гэрлийн зааглуур/ ХАМГААЛАЛТ IP-21

R1 16A 220В	R2 16A 220В	R3 15A 220В	R4 Розеткын блок 20A 220В
ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛУУЛТЫН ХОЁР РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ХАМГААЛАГЧТАЙ ТАГТА Г РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-23	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ШАЛНЫ РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-23	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ХАМГААЛАГЧТАЙ ТАГТАЙ РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-23

ЦСГРАЛТЫН БУДУУЛГА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гэрэлтүүлэгчийн самбар	Үнэрлэлтэд өрөлтэй моногалох хэмжээ	Шаардлагатай өрөлтэй моногалох	Хананд үнэрлэлтэд моногалох	Хаанаы өрөлтэй моногалох
Өнгөөс харсан бүдүүлэг				
ЛПБ 3017				

L7. Өндөрлөлтийн гэрэлтүүлэг 3*20Вт	L8 Өдрийн чийглэгжүүлэгчтэй гэрэлтүүлэг 2*36 Вт	L9 Өдрийн чийглэгт гэрэлтүүлэг 2*36 Вт	L10 Ногоон чийдэнгээр гэрэлтүүлэг 1*40Вт	L11 Лед чийдэнгээр гэрэлтүүлэг 1*40Вт
ДӨЛ ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ДҮҮРЭНГ ГАЗАЛНД ТОНОГ/ОХ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-20	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТТАЙ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-44	ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ТАЗАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТТАЙ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-44	ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧТЭЙ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ МЭС ЗАСЧИН ӨРӨӨНӨӨ ТОНОГ/ОХ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65	ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧТЭЙ ШИЛЭН БУРХУУЛЬТАЙ ХАМГААЛАЛТ IP-65
НСВ 8201				
L12. Өндөрлөлтийн гэрэлтүүлэг 1*60Вт				
ӨДРИЙН ЧИЙГЭГЖҮҮЛЭГЧТЭЙ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ ХАНА ТОНОГ/ОХ ӨӨНГӨН ЦАГААН БУРХУУЛЬТАЙ ТОРОН ХАМГААЛАЛТТАЙ				

S1,4 10A 220В	S2,5 10A 220В	S3 15A 220В	S6 10A 220В	
ЕРӨНИЙ НЭГ ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ИЛ 5А ДААЛ ТОНОГ/ОХ	ЕРӨНИЙ ХОЁР ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ИЛ 6А ДААЛ ТОНОГ/ОХ	ЕРӨНИЙ ГУРВАН ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21/23 ДААЛ ТОНОГ/ОХ	2 ТАЛААС УДИРДАХ НЭГ ДАРАЛТТАЙ ШИТРААЛГА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ СЭМГЭДЭГ /гэрлийн зааглуур/ ХАМГААЛАЛТ IP-21	

R1 16A 220В	R2 16A 220В	R3 15A 220В	R4 Розеткын блок 20A 220В	
ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛУУЛТЫН ХОЁР РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-21	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ХАМГААЛАГЧТАЙ ТАГТАЙ РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-23	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ШАЛНЫ РОЗЕТКА ХАМГААЛАЛТ IP-23	ГАЗАРДУУЛЛЫН КОНТАКТЛАЛТАЙ ХАМГААЛАГЧТАЙ ТАГТАЙ РОЗЕТКА ХАНАНД ТОНОГ/ОХ ХАМГААЛАЛТ IP-23	

ЗООРИЙН ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт /лк/
С001	Шатны хонгил	17.01 м²	75
С002	Хонгил	80.85 м²	75
С003	Архивын барилттай ахиллах өрөө	14.18 м²	300
С004	Эмнэлгийн архив	55.54 м²	300
С005	Цахилгааны өрөө	16.40 м²	200
С006	UPS-н өрөө	14.58 м²	75
С007	Барааны материалын агуулах	20.16 м²	75
С008	Усан сан, бүлээний үзлэг	106.73 м²	75
С009	Аритгал халаалгүйтгэлийн бодис бэлтгэх өрөө	11.93 м²	200
С009а	Аритгал халаалгүйтгэлийн бодис хадгалах өрөө	8.60 м²	75
С010	Инженерийн системүүдийн удирдлагын өрөө	18.21 м²	300
С011	Холбооны техникийн өрөө	12.71 м²	300
С012	Эд, хогшилын агуулах	38.02 м²	75
С013	Хонгил	49.70 м²	75
С014	Хоолны хаягдал тур хадгалах өрөө	10.29 м²	75
С015	Энгийн хог хаягдал тур хадгалах өрөө	29.03 м²	75
С016	Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал тур хадгалах өрөө	7.34 м²	75
С017	Шатны хонгил	17.01 м²	75
С018	Инженер техникийн албаны хонгил	13.34 м²	75
С019	Ажилчдын АЦӨ	2.48 м²	75
С020	Засварын багажны засварын өрөө	11.16 м²	300
С021	Бүсэд засварын өрөө	9.79 м²	300
С022	Эм. тоног.-ийн засварын өрөө	24.44 м²	300
С023	ИТА өрөө	20.58 м²	300
С024	Дотуур эмийн сангийн хонгил	41.31 м²	75
С025	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²	75
С026	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²	75
С027	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.74 м²	100
С028	Ажилчдын амрах өрөө	7.08 м²	150
С029	Бэлэн эмийн агуулах	13.47 м²	75
С030	Эм олгох	5.95 м²	300
С031	Хонгил	14.67 м²	75
С032	Эм зүйч	17.18 м²	300
С033	Аритгалын өрөө	13.13 м²	75
С034	Үзлэгээ	12.60 м²	200
С035	Ус нэрэх өрөө	14.27 м²	200
С036	Эм найруулах өрөө	19.00 м²	300
С037	Үзлэгээлэн тасгийн хонгил	50.23 м²	75

С БЛОК. ЗООРИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт /лк/
С038	Ажилчдын АЦӨ	4.16 м²	75
С039	Шүршүүрийн өрөө	1.49 м²	75
С040	Ажилчдын хувцас солих өрөө	13.40 м²	100
С041	Ажилчдын амрах өрөө	16.10 м²	150
С042	Цацраан хэрэглэлийн агуулах	16.42 м²	75
С043	Цэвэр олгох	18.21 м²	150
С044	Халаах, индүүдэх	37.32 м²	200
С045	Үзлэг	38.41 м²	200
С046	Бохир хуулэн авах	17.50 м²	150
С047	Хонгил	16.32 м²	75
С048	Ажилчдын гадуур хувцас солих /эр/	26.30 м²	100
С049	Ажилчдын АЦӨ /эр/	4.67 м²	75
С050	Ажилчдын шүршүүр /эр/	6.48 м²	75
С051	Ажилчдын шүршүүр /эм/	6.75 м²	75
С052	Ажилчдын АЦӨ /эм/	4.87 м²	75
С053	Ажчилдын гадуур хувцас солих /эм/	43.48 м²	100
С054	Арчин цэвэрлэх өрөө /эм/	11.34 м²	75
С055	Арчин цэвэрлэх өрөө /эр/	11.56 м²	75
С056	Сургаалтын танхим	57.35 м²	300
С057	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эр/	11.59 м²	100
С058	Багш, оюутны хувцас солих өрөө /эм/	11.44 м²	100
С059	Багш нарын өрөө	24.19 м²	300
С060	Сургаалтын танхим	39.47 м²	300
Давхрын нийт талбай		1270.19 м²	



ТАЙЛБАР.

Д/Д	Тодорхойлолт	Огноо	
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГ		

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн	
ББ	Д. Болортунгалаг	
ХАС	Б. Янжинпүрэв	
ЦБУ	А. Очирбат	
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

Зураг төсөл консалтинг ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

Зооринй давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж

Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар: ДГ-02	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг				



1-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100

С БЛОК 1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С101	Дулаан гонж /Гүрээний тэрэг/	31.85 м²	75
С102	Гонж	19.47 м²	75
С103	Хөлийн өрөө	72.29 м²	75
С104	Шалны хонгил	15.97 м²	75
С105	Энэргэзүүчүүдийн тасалбын хонгил	44.25 м²	75
С106	Ажилчдын хувцас солих /эр/	7.02 м²	100
С107	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.52 м²	100
С108	Ажилчдын АЦӨ /эр/	7.97 м²	75
С109	Бохир даавуу	3.16 м²	75
С110	Цэвэр даавуу	3.13 м²	75
С111	Суйлагчийн пост	22.30 м²	300
С112	Туслах өрөө	8.44 м²	150
С113	Ажилчдын АЦӨ /эм/	8.43 м²	75
С114	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.85 м²	100
С115	Ажилчдын хувцас солих /эм/	7.14 м²	100
С116	Төрөх энэргэзүүчүүдийн эмч	19.63 м²	300
С117	Хувцас солих өрөө	4.85 м²	100
С118	Төрөх энэргэзүүчүүдийн тасалбын хүлээх авах	10.76 м²	300
С119	Энэргэзүүчүүдийн 3 ор	17.68 м²	300
С120	Энэргэзүүчүүдийн 2 ор	12.78 м²	300
С121	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.76 м²	75
С122	Гонж	3.12 м²	75
С123	Төрөхийн тусгаарлах өрөө	14.24 м²	150
С124	Арчин цэвэрлэх өрөө	3.39 м²	75
С125	Төрөхийн тусгаарлах өрөө	13.96 м²	150
С126	Арчин цэвэрлэх өрөө	3.45 м²	75
С127	103-ын дүрэлзэх хүлээн авах өрөө	12.75 м²	300
С128	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.14 м²	75
С129	Шинэ нярай эмнэлзээс гарах	17.81 м²	200
С130	Хонгил	22.79 м²	75
С131	Шалны хонгил	17.01 м²	75
С132	Хонгил	34.10 м²	75
С133	Гонж	5.74 м²	100
С134	Төрөх тасалбын хонгил	76.25 м²	75
С135	Гар угаах өрөө	8.40 м²	75
С136	Нярай угаах өрөө	7.45 м²	200
С137	Төрөх өрөө	36.72 м²	500
С138	Нярайн эрчимт эмчилгээ	20.36 м²	500
С139	Нярайн эмч	16.38 м²	300
С140	Амрах талбай	19.15 м²	100
С141	Эх барьяач эмч	15.15 м²	300
С142	Төрөхийн 2 ор	17.80 м²	300
С143	Төрөхийн 1 ор	12.18 м²	300
С144	Гонж	2.82 м²	75
С145	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.81 м²	75
С146	Төрөхийн 1 ор	12.14 м²	300
С147	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.71 м²	75
С148	Гонж	2.82 м²	75
С149	Төрөхийн 2 ор	17.57 м²	100
С150	Гонж	4.78 м²	75
С151	Хувцас солих өрөө /эр/	5.66 м²	100
С152	Хувцас солих өрөө /эм/	5.66 м²	100
С153	Цэвэр багаж хадгалах	8.06 м²	75

С БЛОК 1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С154	Гар угаах өрөө	12.86 м²	75
С155	Төрөхийн нэг засалч өрөө	38.44 м²	500
С156	Хонгил	10.56 м²	75
С157	Клизийн өрөө	5.60 м²	75
С158	Хоол тусгаах	26.98 м²	200
С159	Гал тогоо руу явах хонгил	31.95 м²	75
С160	Эмнэлгийн хийн хангамжийн сулжэний зангилаа	20.01 м²	100
С161	Тусгаарлах тасалбын шар бүс	15.15 м²	300
С162	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.64 м²	75
С163	Тусгаарлах бокс	13.00 м²	75
С164	Гонж	1.75 м²	75
С165	Гонж	1.69 м²	75
С166	Тусгаарлах бокс	14.23 м²	75
С167	Арчин цэвэрлэх өрөө	2.64 м²	75
С168	Хонгил	41.37 м²	500
С169	Гонж	7.01 м²	75
С170	Шалны хонгил	17.01 м²	75
С171	Цус шүлэн бүтээгдэхүүний тасалбын хонгил	13.94 м²	75
С172	Сүйвэн хадгалах өрөө	6.79 м²	75
С173	Центрифуг	5.58 м²	150
С174	Цус хадгалах өрөө	5.73 м²	75
С175	Цус авах өрөө	14.29 м²	300
С176	Цус өгөх өрөө	10.19 м²	300
С177	Донорын амрах өрөө	12.57 м²	150
С178	Яаралтай тусламжийн тасалбын хонгил	42.74 м²	75
С179	Ажилчдын АЦӨ	6.45 м²	75
С180	Ахуйлах	5.78 м²	75
С181	Эмнэлзэл хэвтээгсдийн арчин цэвэрлэх хэвлэх өрөө	6.98 м²	75
С182	Ажилчдын хувцас солих өрөө	8.02 м²	100
С183	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.85 м²	100
С184	Арчин цэвэрлэх өрөө	7.10 м²	75
С185	Хүлээн авах эмчийн үзлэгийн өрөө	21.48 м²	500
С186	Оношилгооны	15.79 м²	300
С187	Яаралтай тусламж	36.92 м²	500
С188	Яаралтай тусламжийн эмч, суйлагч	16.76 м²	300
Давхрын нийт талбай		1282.52 м²	

ТАЙЛБАР:

ЗӨВШӨӨРӨЛСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн	
ББ	Б. Болормунгалаг	
ХАС	Б. Янжинпүрэв	
ЦБҮ	А. Очирбат	
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

"Эдрэх нюсэн консалтинг" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг малгайн зураг)

1-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламт

Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг		ЕГ Шифр	Масштаб	Огноо
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг		3ТК-04/2021	М1:100	2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг		ТГ Шифр	Зураасн дугаар	Хуудас
				ДГ-03	34

2-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С301	Хөлийн өрөө	43.85 м²	75
С302	Шатны хонгил	15.97 м²	75
С303	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.93 м²	100
С304	Суйлалгчийн пост	6.16 м²	300
С305	Туслах өрөө	6.38 м²	75
С306	Ажилчдын АЦӨ	6.28 м²	75
С307	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.52 м²	75
С308	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.61 м²	100
С309	Уламжлалт, ЧХХ, нүдний тасгийн хонгил	64.60 м²	75
С310	Эмч	18.49 м²	300
С311	Амрах талбай	17.45 м²	150
С312	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С313	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²	150
С314	Арьсан цэврийн өрөө	2.76 м²	75
С315	Гонх	3.12 м²	75
С316	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²	150
С317	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.70 м²	150
С318	Арьсан цэврийн өрөө	2.76 м²	75
С319	Гонх	3.12 м²	75
С320	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.01 м²	150
С321	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.22 м²	150
С322	Арьсан цэврийн өрөө	2.70 м²	75
С323	Гонх	2.82 м²	75
С324	Шатны хонгил	16.60 м²	75
С325	Хөлийн өрөө	39.41 м²	75
С326	Төөлөрсөн арьстэлын тасгийн хонгил	15.02 м²	75
С327	Бохир багаж хуулах авах	6.71 м²	150
С328	Угаах, боох	8.59 м²	200
С329	Автоклав	36.04 м²	75
С330	Цэвэр багаж хадгалах	9.68 м²	75
С331	Цэвэр багаж олгох	9.57 м²	100
С332	ТАТ-ийн ажилчдын хонгил	10.51 м²	75
С333	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.78 м²	100
С334	Ажилчдын амрах өрөө	10.01 м²	150
С335	Ажилчдын АЦӨ	3.30 м²	75
С336	Арьстэлын тасгийн эрхлэгч	16.57 м²	300
С337	Мэс заслын тасгийн эрхлэгч	16.99 м²	300
С338	Амрах талбай	17.98 м²	150
С339	Мэс заслын тасгийн хонгил	86.61 м²	75
С340	Суйлалгчийн пост	15.91 м²	300

С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С341	Туслах өрөө	6.70 м²	75
С342	Ажилчдын АЦӨ	8.03 м²	75
С343	Ажилчдын хувцас солих өрөө	11.41 м²	100
С344	Мэс заслын эмч нар	18.63 м²	300
С345	Мэс заслын суйлалгч нар	17.22 м²	300
С346	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С348	Арьсан цэврийн өрөө	2.97 м²	75
С350	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	2.54 м²	75
С351	Бохир бөөлт	11.13 м²	150
С352	Цэвэр бөөлт	12.88 м²	150
С353	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.09 м²	75
С354	Хонгил	9.97 м²	75
С355	Гонх	5.93 м²	75
С356	Хувцас солих өрөө /эр/	5.74 м²	100
С357	Хувцас солих өрөө /эм/	5.60 м²	100
С358	Цэвэр багаж хадгалах	6.70 м²	75
С359	Гар угаах өрөө	11.48 м²	75
С360	Мэс заслын өрөө	36.04 м²	500
С361	Гонх	11.02 м²	75
С362	Багажны өрөө	7.10 м²	75
С363	Сэрээх өрөө	18.89 м²	150
С364	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.75 м²	100
С365	Клизмийн өрөө	5.62 м²	100
С366	Агуулах	6.73 м²	75
С367	Хоол тээвэр	25.86 м²	200
С368	Хөлийн өрөө	19.88 м²	75
С369	Шатны хонгил	16.60 м²	75
С370	Сэхээн амьдруулах тасгийн хонгил	31.44 м²	75
С371	Сэхээн амьдруулах тасаг	38.83 м²	300
С372	Арьсан цэврийн өрөө	2.19 м²	75
С373	Ажилчдын арьсан цэврийн өрөө	3.14 м²	75
С374	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.35 м²	100
С375	Сэхээний эмч	16.29 м²	300
С376	Гэмтлийн тасгийн хонгил	32.64 м²	75
С377	Ажилчдын АЦӨ	10.00 м²	75
С378	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.10 м²	100
С379	Бохир цагаан хэрэглэлийн агуулах	3.36 м²	75
С380	Цэвэр цагаан хэрэглэлийн агуулах	4.01 м²	75
С381	Цэвэрлэгчийн өрөө	4.48 м²	100
С382	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С383	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	13.31 м²	150
С384	Арьсан цэврийн өрөө	2.96 м²	75
С385	Гонх	3.14 м²	75
С386	Гэмтлийн суйлалгч	16.64 м²	300
С387	Гэмтлийн эмч	18.88 м²	300
С388	Сахиурын өрөө	21.14 м²	150
Давхрын нийт талбай		1195.73 м²	



ТАЙЛБАР:

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн
ББ	Д. Болормунгалаг
ХАС	Б. Янжинпүрэв
ЦБҮ	А. Очирбат
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГ	

"Эрдэм зөвлөх консалтинг" ххк

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг мөнгийн зураг)

2-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж

Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	Ег Шифр:	Масштаб: М1:100
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгэнцэцэг	ЭТК-04/2021	Огноо: 2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	ТГ Шифр:	Зураасн дугаар: ДГ-04
			Хуудас: 34

3-Р ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С301	Хөлийн өрөө	43.85 м²	75
С302	Шатны хонгил	15.97 м²	75
С303	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.93 м²	100
С304	Суйлагчийн пост	6.16 м²	300
С305	Туслах өрөө	6.38 м²	100
С306	Ажилчдын АЦӨ	6.28 м²	75
С307	Цэвэр цагаан хэрэгслийн агуулах	3.52 м²	75
С308	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.61 м²	100
С309	Уламжлалт, ЧХХ, нүдний тасгийн хонгил	64.60 м²	75
С310	Эмч	18.49 м²	300
С311	Амрах талбай	17.45 м²	150
С312	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С313	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²	150
С314	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²	75
С315	Гонх	3.12 м²	75
С316	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.78 м²	150
С317	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	16.70 м²	150
С318	Арцун цэврийн өрөө	2.76 м²	75
С319	Гонх	3.12 м²	75
С320	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	12.01 м²	150
С321	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.22 м²	150
С322	Арцун цэврийн өрөө	2.70 м²	75
С323	Гонх	2.82 м²	75
С324	Шатны хонгил	16.60 м²	75
С325	Хөлийн өрөө	39.41 м²	75
С326	Төвлөрсөн арцтгалын тасгийн хонгил	15.02 м²	75
С327	Бохир бааз хүлээн авах	6.71 м²	150
С328	Чгаах, боох	8.59 м²	150
С329	Аймоклав	36.04 м²	75
С330	Цэвэр бааз хадгалах	9.68 м²	75
С331	Цэвэр бааз олгох	9.57 м²	150
С332	ТАТ-ийн ажилчдын хонгил	10.51 м²	75
С333	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.78 м²	100
С334	Ажилчдын амрах өрөө	10.01 м²	150
С335	Ажилчдын АЦӨ	3.30 м²	75
С336	Арцтгалын тасгийн эрхлэгч	16.57 м²	300
С337	Мэс заслын тасгийн эрхлэгч	16.99 м²	300
С338	Амрах талбай	17.98 м²	150
С339	Мэс заслын тасгийн хонгил	86.61 м²	75
С340	Суйлагчийн пост	15.91 м²	300

С БЛОК. 3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
С341	Туслах өрөө	6.70 м²	75
С342	Ажилчдын АЦӨ	8.03 м²	75
С343	Ажилчдын хувцас солих өрөө	11.41 м²	100
С344	Мэс заслын эмч нар	18.63 м²	300
С345	Мэс заслын суйлагч нар	17.22 м²	300
С346	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С348	Арцун цэврийн өрөө	2.97 м²	75
С350	Бохир цагаан хэрэгслийн агуулах	2.54 м²	75
С351	Бохир бөөлт	11.13 м²	150
С352	Цэвэр бөөлт	12.88 м²	150
С353	Цэвэр цагаан хэрэгслийн агуулах	3.09 м²	75
С354	Хонгил	9.97 м²	75
С355	Гонх	5.93 м²	75
С356	Хувцас солих өрөө /эр/	5.74 м²	100
С357	Хувцас солих өрөө /эм/	5.60 м²	100
С358	Цэвэр бааж хадгалах	6.70 м²	75
С359	Гар угаах өрөө	11.48 м²	75
С360	Мэс заслын өрөө	36.04 м²	500
С361	Гонх	11.02 м²	75
С362	Багажны өрөө	7.10 м²	150
С363	Сүрээх өрөө	18.89 м²	200
С364	Цэвэрлэгчийн өрөө	3.75 м²	100
С365	Клизмийн өрөө	5.62 м²	100
С366	Агуулах	6.73 м²	75
С367	Хоол түгээх	25.86 м²	200
С368	Хөлийн өрөө	19.88 м²	75
С369	Шатны хонгил	16.50 м²	75
С370	Сэхээн амьдруулах тасгийн хонгил	31.44 м²	75
С371	Сэхээн амьдруулах тасаг	38.83 м²	300
С372	Арцун цэврийн өрөө	2.19 м²	75
С373	Ажилчдын арцун цэврийн өрөө	3.14 м²	75
С374	Ажилчдын хувцас солих өрөө	10.35 м²	100
С375	Сэхээнчий эмч	16.29 м²	300
С376	Гэмтлийн тасгийн хонгил	32.64 м²	75
С377	Ажилчдын АЦӨ	10.00 м²	75
С378	Ажилчдын хувцас солих өрөө	6.10 м²	100
С379	Бохир цагаан хэрэгслийн агуулах	3.36 м²	75
С380	Цэвэр цагаан хэрэгслийн агуулах	4.01 м²	75
С381	Цэвэрлэгчийн өрөө	4.48 м²	100
С382	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	17.68 м²	150
С383	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөө	13.31 м²	150
С384	Арцун цэврийн өрөө	2.96 м²	75
С385	Гонх	3.14 м²	75
С386	Гэмтлийн суйлагч	16.64 м²	300
С387	Гэмтлийн эмч	18.88 м²	300
С388	Сахиурын өрөө	21.14 м²	150
Давхрын нийт талбай		1195.73 м²	

ТАЙЛБАР:

ЗӨВШӨӨРӨЛСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн	
ББ	Б. Болортцэцэлэг	
ХАС	Б. Янжинтөрөө	
ЦБУ	А. Очирбат	
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ	

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН УЗЭЛГ	

"Зүрх мэс заслын төв" ХХК

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг мөгөөрийн зураг)

3-р давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламт

Үе шат: А3

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЗТК-04/2021	Масштаб: М1:100
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ҮГ Шифр:	Огноо: 2021.10
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг	Зурагийн дугаар: ДГ-05	Хуудас: 34

ТЕХНИКИЙН ДАВХРЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛАЛТ. М1:100



С БЛОК. ТЕХНИКИЙН ДАВХРЫН ӨРӨӨ, ТАСАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
Д/Д	Өрөөний нэр	Талбай	Гэрэлтэлт/лк/
C401	Шатны хонгил	15.97 m^2	75
C402	Техникийн өрөө	397.15 m^2	75
C403	Лифтний машины өрөө	23.60 m^2	75
C404	Лифтний машины өрөө	7.72 m^2	75
C405	Лифтний машины өрөө	23.60 m^2	75
Давхрын нийт талбай		468.03 m^2	



ОГ.ЭЗ
ЦБ
2021.12.13

ТАЙЛБАР:

Д/д	Тодорхойлолт	Огноо
	ХЯНАЛТЫН УЗЛЭГ	

ЗӨВШӨӨРӨЛСӨН

БА	Ш. Цэнгүүн
ББ	Болортуяагалаг
ХАС	Б. Нинжинсүрэн
ЦБУ	А. Очирбат
ХД/А	Ш. Бат-Эрдэнэ

"Эдрэс инженер консалтинг ххк"

100 ОРТОЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЦОГЦОЛБОР. С БЛОК. (Нэг маягийн зураг)

Техникийн давхрын гэрэлтүүлгийн байгууламж

Үе шат: АЗ

Инженер	Б.Эрдэнэцэцэг	ЕГ Шифр: ЭТК-04/2021	Масштаб: М1:100	Огноо: 2021.10
Гүйцэтгэсэн	Б.Мөнгөнцэцэг	ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар: ДГ-06	Хуудас: 34
Шалгасан	Б.Эрдэнэцэцэг			