БАТЛАВ
"БАЯНХОНГОР-ЭРЧИМ ХҮЧ" ЦТ ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ж.ЖУЛАМБАЯР

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

2024оны 04 дүгээр сарын 12 №2024/020 Номгон

1. **Хэрэглэгчийн нэр, хаяг:** " Төрийн банк" Өлзийт сумын салбар
2. **Хэрэглэгчийн байршил**: Баянхонгор аймгийн Өлзийт сум 6-р баг Улаан уул, Цагаан булаг 2,217 тоот
3. **Ажил үйлчилгээний зориулалт:** ААН-н зориулалттай
4. **Техникийн нөхцөл олгох үндэслэл:**
   Компанийн ирүүлсэн албан хүсэлтийг үндэслэн
5. **Суурилагдсан чадал**: 20кВт
6. **Тоолуур:**
   Барилгын нэгдсэн щитэнд 3 фазын 100А бүрэн электрон ухаалаг тоолуурыг автомат хамгаалалт хамт суурилуулж өгнө. /Тоолуурын мэдээллийг ашиглагч байгууллагаас авах.
7. **Холбох цэг:**
   АТП-2 дэд станцын 0.4кВ-ын ерөнхий шитнээс барилга хүртэл 3*35+1*25 кабель шугам татах.
8. **Нэмэлт заалт:**
   - Гадна цахилгааныг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн компаниар хийлгэж ил далд акт гаргуулж хүлээн авна.
   - Тоног төхөөрөмжүүдийн газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж актаар баталгаажуулах.
   - Гадна цахилгаан хангамжийг Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазартай хамтран гаргасан трассын дагуу стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.
   - Кабель шугам болон дэд станцын хамгаалалтын зурвасыг ГХБХБГ-т албан хүсэлт өгч мэдээллийн санд оруулах.
   - Гадна цахилгаан хангамжийн трассын зургийг газрын албатай зөвшилцөнө.
   - Техникийн өрөөнд аваарын 10кВт-ын дизель генератор суурилуулж өгнө.
   - Аваарын дизель генераторыг ерөнхий шиттэй автомат сэлгэн залгагчаар холбож угсарч тохируулна.

9. Дор дурьдсан техникийн даалгавар, хууль дүрмийг мөрдөх

9.1. Дэд өртөөний болон кабель шугамын байршлын зургийг эрх бүхий байгууллагаар хийлгэн, хот байгуулалт стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтсээр батлуулж , схем холболт, хүчин чадлыг тус компаниар хянуулах

9.2. Кабель шугамын трасс, хамгаалалтын зурваст барилга барих, зам талбай засахыг хориглоно. Шаардлагатай тохиолдолд кабелийг таг бүхий тусгай сувагт байрлуулах

9.3. Дэд өртөөний болон шитний газардуулгыг норм, дүрмийн дагуу хийлгэн холбогдох газраар шалгуулж , протокол авсан байх.

9.4. Цахилгаан угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар Аюулгүй ажиллагааны дүрэм болон Техник ашиглалтын дүрэм дагуу гүйцэтгүүлэх.
"ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ" дүрмийн "дөрөв"-ийн 22.23-р заалтын дагуу "Баянхонгор эрчим хүч" ЦТ ХХК-аар хянуулж, шугам сүлжээнд холбох хүчдлийн түвшингийн ±10-ийн хэлбэлзлэлд зохицсон тоноглол суурилуулах.

9.5. Засгийн газрын 2020 оны 97 тоот тогтоолоор батлагдсан "Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм"-ийн заалтыг мөрдлөг болгох.

9.6. "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн 30.1.8-д заасны дагуу өөрийн ашиглалт үйлчилгээний зааг доторхи цахилгаан тоног төхөөрөмжиндөө байнга үзлэг шалгалт хийх, хэвийн бус ажиллагаатай үед өөрсдийн хөрөнгөөр засвар үйлчилгээ хийлгэх.

9.7. Хэрэглэгч нь "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ" –ийн дагуу өөрийн тоноглолоос тус компанийн зөвшөөрлөөр шинээр хэрэглэгч нэмж холбуулах үүрэгтэй.

9.8. Хэрэглэгч нь өөрийн эзэмшлийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг хариуцсан ажилтныг томилох бөгөөд шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвасын дотор гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих, шугам сүлжээ өмчлөгч, эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

9.9. "МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ "-ийн болон "ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ"-ийн заалтуудыг дагаж мөрдөх.

9.11. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог "Баянхонгор-Эрчим хүч" ЦТ ХХК-ийн санхүүтэй хийх.

9.10. Бусад: Трансформатор бүрэн ачаалагдаагүй тохиолдолд хоосон явалтын болон шугамын алдагдлыг тус компанитай гэрээ хийн төлөх.

9.11. Хэрэглэгч нь "ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ" –ийн 30.1.13 заалтын дагуу тус объектыг улсын комисс хүлээн авснаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгууллагад шилжүүлэн өгнө.

9.12. Энэхүү техникийн нөхцлийн дагуу холболтыг 3 жилийн хугацаанд хийж, гүйцэтгэх бөгөөд энэ хугацаанд цахилгаан сүлжээнд холбогдоогүй тохиолдолд шинээр техникийн нөхцөл авна.

9.13. Тухайн объектын өрөнхий гүйцэтгэгч компани техникийн нөхцөлийн үнийг бүрэн хариуцан төлнө.

КОМИССЫН ДАРГА Б.БАДАМЦЭЦЭГ
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА В.БАТТӨР
ГИШҮҮД Ч.ГЭРЭЛТУЯА
Д.БАТХҮЛЭГ
Б.БАТХОЛБОО

УТАС: 70443216, 70442894
Хураамж – 150000төгрөг