БАТЛАВ:
"СКЭЙЛ"ХХК
ЗАХИРАЛ: ..... Б.МӨНГӨНТУУЛ

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ
№

1. Барилга объектийн нэр, хаяг: **Баянхонгор аймаг, Өлзийт сумын төв Төрийн банкны барилга**
2. Барилга объектийн байршил: **Баянхонгор сум Өлзийт сум 6-р баг "Улаан уул" Цагаан булаг 2 гудамж 217 тоот**
3. Дулааны хэрэгцээ бүгд : 200 Гкал/цаг-аар:

   а/ Халаалтанд : .....Гкал/цаг

   б/ Салхивчинд :..... Гкал/цаг

   в/ Халуун ус :..... Гкал/цаг

   г/ Технологи : ..... Гкал/цаг
4. Дулаан хангамжийн систем .....**бие даасан .....**
5. **Шинэ сургуулийн дараагийн худгаас / Ф100 хос / Цэвэр усны Ф50 дан/ зэвэрдэггүй шугамаар анхны худаг гарган холболт хийж, хаалт арматурыг зохих нормын дагуу байрлуулна.**
6. Холбох цэгийн гидравлик үзүүлэлт

   а/ Өгөх хоолойн даралт .....4-6...../ М.У.Б/

   б/ Буцах хоолойн даралт .....4-5. /М.У.Б/

   с/ Шугамын статик түвшин.....2 М
7. Дулааны эх үүсвэрийн температурын өгөгдөл :
8. Хангагч байгууллагаас зураг төсвийн тооцоо, зураглалд тавих онцгой шаардлага

Барилгыг дулаан техникийн тооцоо хангасан дүүргэгч материалаар гадна ханыг хийх ба хаалга цонх, дээвэр зэрэг бусад хийцүүдээр дулаан алдагдал багатай байхаар төлөвлөнө. /Барилгад дулааны узелийг өрөө гаргаж, хэрэглэгчийн узель дээр манометр, термометр зэрэг хэмжих хэрэгслийг суурилуулна.

9. Хангагч байгууллагаас барилга угсралтын ажилд тавих онцгой шаардлага : Барилгыг гадна шугам сүлжээг хийхдээ шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллага нь техникийн нөхцөлийн төлбөр тооцоог хийж хангагч байгууллагаас зөвлөгөө авсаны үндсэн дээр барилга угсралтын ажлаа эхлүүлэх болно.

Техникийн нөхцөл олгосон :

Инженер: Н.Лхагвасүрэн