БАТЛАВ.

ЗАХИАЛАГЧ: БАЯН- УУЛ СУМЫН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ЗАСАГ ДАРГА: М.БАТТУЛГА

ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН 10/0.4КВ 250КВА ЧАДАЛТАЙ АГААРЫН ДЭД СТАНЦ, 0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН БАРААНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026.02.05

№	Материалын нэр	Хэлбэр маяг	Х/нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон тулгуур	УКШ-10.32.19 MNS 4232:2011, MNS 1070:2009 Цагираг хэлбэртэй, конус хэлбэрийн төмөр бетон эдлэл, хүчитгэсэн арматуртай, 10м урттай, дээд диаметр-320мм, доод диаметр-190мм	ш	2
2	Агаарын 250 кВа чадалтай дэд станцын хөндлөвч швеллер, угольник, хомут	ОПН болон тусгаарлагч, хуурай салгуур, гал хамгаалагч, хүчний трансформатор, ерөнхий самбар суурилуулах	ком	1
3	Гал хамгаалагч, суурь	10кВ-ын гал хамгаалагчийн суурь, 3ш 20А гал хамгаалагч	ком	1
4	Цэнэг шавхагч	ОПН-10 тай дүйцэхүйц	ком	1
5	Хуурай салгуур 10кВ	Гадна зориулалттай, 400А	ком	1
6	Хүчний трансформатор	10/0.4кВ, 250кВА чадалтай, тосон хөргөлттэй	ш	1
7	0.4кВ-ын ерөнхий самбар	0.4кВ-ын 400А гал хамгаалагч, 630 А рубильник, автомат 100-160А 5 гаралттай , электрон тоолуур 5А, 380в, гүйдлийн трансформатор 400/5а, амперметр, вольметрийн хэмжүүртэй 2 талаас онгойдог байх	ком	1
8	Гадна төмөр торон хашаа	4*4*1.7метр хэмжээтэй, явган хаалгатай нугас, цоож, цүүтэй	ком	1
9	0.4кВ-ын кабель	АВВГ-3*120+1*70мм2	м	10
10	0.4кВ-ын төгсгөлийн муфта	70-120мм2	ш	2
11	Полса	40*4мм	м	48
12	Угольник	50*50*5мм	м	24
13	Труба	d-25*3мм, цагаан цинктэй	м	6
14	Электрод	j506 3.2мм	кг	20

15	Төмөр бетон тулгуур	УКШ-9.27.15 MNS 4232:2011, MNS 1070:2009 Цагираг хэлбэртэй, конус хэлбэрийн төмөр бетон эдлэл, хүчитгэсэн арматуртай, 9м урттай, дээд диаметр-270мм, доод диаметр-150мм	ш	50
16	Тулаасны бэхэлгээ	УКШ-9.27.15-тай төмөр бетон тулгуурт	ком	20
17	Толгой хомут	УКШ-9.27.15-тай төмөр бетон тулгуурт	ш	50
18	0.4кВ-ын СИП шугам	СИП-3*50+1*54.6мм2	м	2500
19	СИП татагч	PA 1500	ш	50
20	СИП дундын баригч	XJG	ш	50
21	СИП холбогч зажем	LP2-95	ш	250

БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Э.МӨНХТӨР