СОРИЛТ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2025 оны 05-р сарын 12 өдөр № 25 0001738

Код – Br0464

Захиалагч байгууллагын нэр	**"Жайка төсөл"**
Дээж хүлээн авсан огноо	2025.05.06
Дээжийн нэр, тоо хэмжээ	Керамик тоосго, 6 ш, 250 x120 x 65 мм
Шинжилгээ хийж эхэлсэн-дууссан огноо	2025.05.06 – 2025.05.12
Шинжилгээнд мөрдсөн стандарт	БД 31.102.00, MNS 0138:2010, MNS 982:80, MNS 983:80, MNS AASHTO T 260:2004, MNS 2120: 1999 , MNS 1246:1971
Протоколын дугаар	0464
Объектын хаяг	БГД, 31 хороо, Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв, 3, 4-р блок
Гадаад байдал	Улаан өнгөтэй

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮН (Техникийн тодорхойлолт)

Д/д	Шинжилгээний үзүүлэлтийн нэр		Хэмжих нэгж	Байвал зохих	Байгаа нь
	Тоосго				
1	Хэмжээ	Уртад	мм	±4	+1.9
		Өргөнд	мм	±3	+3.2
		Зузаанд	мм	±3	+2.0
2	Тоосгоны жин		кг	-	2883
3	Эзлэхүүн жин		г/см^3	1400-2000	1485
4	Гулзайлтын бат бэх		кг/см^2	≥ 2.5	3.29
5	Шахалтын бат бэх		кг/см^2	≥ 12.5	13.33 (М 125)
6	Хүйтэн ус шингээлт		%	≤ 6	11.41
7	Халуун ус шингээлт		%	-	12.23
8	Хүйтэн тэсвэрлэлтийн итгэлцүүр			-	0.93
9	Чийг		%	-	0.04
10	Хлорын ионы хэмжээ (Cl^-)		%	-	0.0000
11	Натри хлорын хэмжээ (NaCl)		%	-	0.0000
	Зуурмаг				
12	Шахалтын бат бэх		кг/см^2	-	25.58 (БМ 25)
13	Эзлэхүүн жин		г/м^3	-	1422
14	Ус шингээлт		%	-	7.97
15	Чийг		%	-	0.69
16	Хлорын ионы хэмжээ (Cl^-)		%	-	0.0000
17	Натри хлорын хэмжээ (NaCl)		%	-	0.0000

Хавсралт ..1... хуудастай.

Сорилтыг хянаж баталгаажуулсандарга : ..... /Т.Баасанцогт /

Сорилт, шинжилгээ хийсэн шинжээч: ..... / Ю.Нарантуяа /

Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжид хамаарах бөгөөд хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.



Шинжилгээнд ирсэн дээж



Шинжилгээнд бэлтгэсэн дээж



Туршилтын өмнө



Зуурмаг

Шинжилгээний дүн нь захиалагчаас ирүүлсэн тухайн дээжид хамаарах бөгөөд хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.