БАТЛАВ
УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗРЫН
ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА ..... С.ГАНСЭЛЭМ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№1 Дизель генераторын техникийн тодорхойлолт

А. Дизель генератор		
1	Генераторын чадал	170 кВа
2	Гаралтын хүчдэл	380В
3	Ажлын давтамж	50Гц
4	Бүрэн ачааллын үеийн хүчдэлийн хэлбэлзэл (%)	±0,5
5	Давтамжийн хэлбэлзэл (%)	±0,5
6	Ашиглалтын болон гэмтлийн дохиолол, түүний гаралтын порт	Стандартын дагуу
7	Хүчдэл, гүйдэл, давтамж, температур хянах самбар	Стандартын дагуу
8	Зориулалт	Гадна буюу бүхээгтэй
9	Дизель генераторын хэмжээ	
10	Жин	
Б. Хөдөлгүүр		
1	Хөдөлгүүрийн төрөл	Дизель
2	Цилиндрийн тоо	
3	Хөргөлтийн төрөл	Шингэн /тосон/
4	Түлшний шүүлтүүр, тосны шүүлтүүр, агаарын шүүлтүүр	Стандартын дагуу
5	Хөдөлгүүрийн эргэлт	
6	Баталгаат хугацаа	24 сар түүнээс дээш
В. Ашиглалт үйлчилгээнд тавигдах шаардлага		
1	Тусгаарлагч дэр бүхий чичиргээний хамгаалалттай байх.	
2	Түлшний савны багтаамж 12 цаг ажиллахад хүрэлцэхүйц байх бөгөөд өөр дээрээ бэхлэгдсэн байх.	
3	Орчны хэм цельсийн -40 - +50 хэм байхад ажиллах чадвартай байх ба хүйтний улиралд дизель генераторын хэвийн асах нөхцлийг хангасан өөрийн халаагууртай байна.	
4	Гадна хэсгийг зэврэлтээс хамгаалах будгаар будсан байна.	
5	Эдгээр стандартуудыг хангасан эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх шаардлагатай.	
Г. Тээвэрлэлт, суурилуулалт		
1	Дизель генераторыг тендерийн материалд заагдсан байршилд хүргэж суурилуулна. Хүргэх тээврийн зардлыг нийлүүлэгч хариуцна. Үүнд: **УЕПГ**	
2	Дизель генераторыг техникийн бичиг баримтад нь заагдсаны дагуу зөв байрлуулж аюулгүйн технологийн шаардлагыг бүрэн хангана.	
3	Дизель генераторын ачаалалд тохирсон автомат сэлгэн залгагч суурилуулна.	

БОЛОВСРУУЛСАН:

УЕПГ-ын ХОГА-ны ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР Т.БАТМӨНХ